

第3回 参加者別対話 対話内容【日揮グループ】（第2回保留分）

実施日：平成21年8月10日（月）13:30～15:30

公開 番号	内容	公開 非公開	質問・提案	病院事業庁の考え方
1	資料・データ開示要請	公開	新病院建設用地の現況外構詳細図の提示をお願いしたい。	CDにより貸与する。

第3回 参加者別対話 対話内容【日揮グループ】

実施日：平成21年8月10日（月）13:30～15:30

公開 番号	内容	公開 非公開	質問・提案	病院事業庁の考え方
1	利便施設の取り扱い区分	公開	事業者が運営する利便施設の取り扱い区分について、業務要求水準書（案）123頁「業務区分表」記載の利便施設業務側が引き受ける内装工事の定義を示して欲しい。	内装工事には、その部屋で必要とする建築、電気、給排水衛生、空調工事全てを含む。  ○本体工事 床、壁、天井は仕上なし 電源は分電盤まで 給排水はバルブ止めまで  ○内装工事 本体工事から先の工事  事業終了後にはスケルトンで病院事業庁に引き渡すこと。
2	ME機器管理業務	公開	新病院にて想定されているがんセンター側の臨床工学技士の人員配置とその主な業務内容を聞きたい。	現在は1名配置。今年度から新たに配置した。2名程度に増える可能性はある。がんセンタースタッフは特殊な手術や治療や検査に関する機器（CHDF）などの点検や立会いなどを想定している。
3	神奈川県防災行政通信網	公開	業務要求水準書168項「防災設備」にて「防災行政通信網が設置できるよう配線経路および電源を計画すること」とあるが、設置される機器類は「神奈川県防災行政通信網」のパンフレットに記載されている有線系および衛星系システムの端末局であり、病院事業庁が運営し、総務事務室に設置するとの理解でよいか。	病院事業庁ではなく県知事部局で設置、運営しているものだが、独法後も残すので新がんセンターでも同様に運営していく。設置場所は総務事務室（端末・電話一式）と防災センター（電話のみ）とする予定。
4	県発注工事	公開	LAN敷設工事など、県が別途発注するすべての工事は、建設業務の完工確認（所有権移転）後に実施されるという理解でよいか。	完工確認前に実施する必要がある場合は事業者と協議させていただき、合意の上行うこととしたい。具体的に完工確認前に必要な工事については未定である。
5	提案書記載方法	公開	各提案書で指定されている上限枚数の定義だが、紙の枚数ではなくページ枚数であるという理解で間違いはないか。（A4版は両面となっており1枚の用紙に裏表計2ページとなる。上限枚数100枚の場合、A4用紙枚数は50枚という理解でいる。）	よい。
6	提案書記載方法	公開	第01-1号様式 1. 全体コンセプト（3）事業スキーム図の実線矢印と破線矢印の使い分けはあるのか。	特にない。
7	提案書記載方法	公開	第10-14号様式 別紙の検体検査の変動費単価の表について、基準数量が改訂となったExcelファイルを頂けないか。	全ての対話内容と一括で8月19日までに公表する。
8	第三者に生じた損害の特定事業契約書上の記載について	公開	特定事業契約書（案）第28条は、平成21年5月29日付「新旧対照表2」のNo. 11にあるように変更されるものと理解している（平成21年5月29日付「特定事業契約書（案）に関する質問回答書」No. 19を参照）。従って、同様の趣旨を定めた第63条及び別紙4の表についても、新旧対照表2に記載はないものの、同様に変更されるものと理解してよいか（「特定事業契約書（案）に関する質問回答書」No. 50を参照願）。	63条第一項の「（第三者に生じた損害を含む。）」は削除する。5月29日付の質問回答時に対応できていなかった。 不可抗力により第三者に生じた損害については、別紙4のとおり変更しない。
9	水道利用加入金	公開	業務要求水準書134頁（新病院建設関係）にて電力引込み費は県の負担となっているが、水道利用加入金は県または事業者のどちらが負担することとなるのか。	県が負担する。なお、現がんセンターでは100mmで引き込んでいる。