

巡視点検測定基準(神奈川県自家用工作物保安規程)

1 高低圧受電設備

対象	項目	日常巡視点検			定期巡視点検			精密点検測定		
		No	周期	点検箇所	No	周期	点検箇所	No	周期	点検箇所
受電設備	保護継電器付区分開閉器	1	1月	他物との接触	1	1年	制御箱の損傷、腐食、操作ひも切れ	1	1年	絶縁抵抗測定
		2	1月	制御箱損傷、操作ひも切れ、腐	2	1年	開閉表示(継電器との連動)	2	1年	保護継電器試験
		3	1月	接触箇所変色	3	1年	過熱、変色、緩み	3	1年	接地抵抗測定
		4	1月	開閉指示及びガス圧低下等の表示	4	1年	保護継電器の損傷、汚損、整定値及び動作表示の確認、動作試験	4	1年	遮断速度の測定
		5	1年		5	1年	接触線の損傷、緩み、外れ、断線	5	不定期	耐圧試験
キャビネット	1	1月	損傷、変形、亀裂、汚損、結露、施錠状態	1	1年	損傷、変形、亀裂、汚損、結露、施錠状態	1	1年	絶縁抵抗測定	
	2	1月	接触箇所の変色	2	1年	過熱、緩み、変色	2	1年	接地抵抗測定	
	3	1年		3	1年	接地線の損傷、緩み、外れ、断線	3	不定期	耐圧試験	
引込線等(ケーブル、電線支持物)	1	1月	電線の高さ及び樹木その他の工作物との離隔距離	1	1年	電線の高さ及び樹木その他の工作物との離隔距離	1	1年	絶縁抵抗測定	
	2	1月	標識、保護棚の状況	2	1年	支持物等の損傷、脱落、汚損	2	1年	接地抵抗測定	
	3	1月	損傷、汚損	3	1年	布設部分の無断掘削	3	不定期	耐圧試験	
	4	1月	施設部分の無断掘削	4	1年	ハンドホールの損傷、浸水				
	5	1月	ハンドホール損傷							
断路器(ピラディスコンを含む。)	1	1月	受と刀の接触、変色及び緩み、発錆	1	1年	受と刀の接触、過熱、変色及び緩み、発錆	1	1年	絶縁抵抗測定	
	2	1月	汚損、異物付着	2	1年	フレ止め装置の機能	2	不定期	耐圧試験	
	3	1月	他物との隔離距離							
遮断機(OCB)	1	1月	外観点検、汚損、油漏れ、亀裂、発錆、損傷	1	1年	各部の損傷、腐食、汚損、油量、発錆、変形及び緩み	1	1年	遮断速度測定(開極時間、最少動作電圧及び電流の測定を含む。)	
	2	1月		2	1年	操作具合、機構	2	1年	絶縁抵抗測定	
	3	1月		3	1年	付属装置の状態	3	1年	接地抵抗測定	
				4	1年	油の汚れ、必要により特性調査	4	3年	絶縁油試験	
				5	1年	接地線の接続部	5	不定期	必要により動作特耐圧試験	
遮断機(VCB)	1	1月	外観点検、汚損、亀裂、損傷	1	1年	各部の損傷、汚損、亀裂、損傷、変形及び緩み	1	1年	遮断速度測定(開極時間、最少動作電圧及び電流の測定を含む。)	
	2	1月	指示、点灯	2	1年	操作具合、機構	2	1年	絶縁抵抗測定	
	3	1月	その他必要事項	3	1年	付属装置の状態	3	1年	接地抵抗測定	
				4	1年	必要により特定調査	4	不定期	必要により動作特耐圧試験	
				5	1年	接地線接続部	5	不定期		
母線	1	1月	外観点検、変色、汚損、損傷、たるみ	1	1年	母船の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐食損傷及び過熱	1	1年	絶縁抵抗装置	
	2	1月	高さ及び離隔距離	2	1年	クランプ又は接続部分の腐食、損傷、過熱及び緩み	2	不定期	耐圧試験	
	3	1年		3	1年	がい子類、支持物の腐食、損傷、変形及び緩み				

巡視点検測定基準(神奈川県自家用工作物保安規程)

1 高低圧受電設備

対象	項目	日常巡視点検			定期巡視点検			精密点検測定			
		No	周期	点検箇所	No	周期	点検箇所	No	周期	点検箇所	
	受電用変圧器	1	1月	本体の外部点検 油漏れ、汚損、振動、音響及び温度	1	1年	外部の損傷、腐食、発錆、緩み、汚損及び油量	1	1年	絶縁抵抗測定	
					2	1年		接地線接続部	2	1年	接地抵抗測定
					3	3年			3	3年	絶縁油試験
					4	3年			4	3年	内部の点検 (コイル、接続部のリード線、鉄心 その他各部)
					5	不定期			5	不定期	耐圧試験
	計器用変	1	1月	各部の損傷、腐食、発錆、変形汚損、温度及び音響、ヒューズの異常、その他必要事項	1	1年	各部の損傷、腐食、発錆、緩み、変形、亀裂、汚損及びヒューズの異常 接地線接続部	1	1年	絶縁抵抗測定	
					2	1年		2	1年	接地抵抗測定	
					3	不定期		3	不定期	耐圧試験	
	避雷器	1	1月	各部の損傷、亀裂、緩み及び汚損	1	1年	各部の損傷、亀裂、緩み及び汚損、コンパウンド 接地線接続部	1	1年	絶縁抵抗測定	
					2	1年		2	1年	接地抵抗測定	
	受配電監視盤	1	1月	計器の異常、表示の異常、その他必要事項	1	1年	裏面配線損傷、過熱、変色、断線、汚損、端子の緩み	1	1年	絶縁抵抗測定	
					2	1年		接地線接続部 端子配線符号	2	1年	接地抵抗測定
					3	1年			3	1年	保護継電器の動作特性
					4	3年			4	3年	計器校正
					5	不定期			5	不定期	シーケンス試験
	電力用コンデンサー	1	1月	本体外部点検、油漏れ、汚損、変形、発錆、音響及び振動	1	1年	各部の損傷及び腐食	1	1年	絶縁抵抗測定	
					2	不定期		2	不定期	耐圧試験	
	蓄電池	1	1月	本体、損傷、亀裂、汚損、腐食漏液、端子の緩み、極盤セパレーターの湾曲	1	1年	架台の腐食、損傷及び耐酸塗料のはくり	1	1年	絶縁抵抗測定	
					2	1年		床面の腐食損傷 充電装置の動作状況	2	1年	接地抵抗測定
					3	1月			3	1年	
4					1月	4			1月		
配電設備 (屋外電線路を含む)	断路器	1	1月	受電設備用の機器に同じ	1	1年	受電設備用の機器に同じ	1	1年	受電設備用の機器に同じ	
					遮断器 開閉器類	1		1年	受電設備用の機器に同じ	1	1年
	配電盤	1	1月	受電設備用の機器に同じ	1	1年	受電設備用の機器に同じ	1	1年	受電設備用の機器に同じ	
					配電用変圧器	1		1年	受電設備用の機器に同じ	1	1年
	電線(ケーブルを含む。)及び支持物	1	1月	電線の高さ及び樹木その他の工作物との離隔距離	1	1年	電線の高さ及び樹木その他の工作物との離隔距離	1	1年	絶縁抵抗測定	
					2	1年		支持物等の損傷、脱落、汚損 布設部分の無断掘削	2	1年	接地抵抗測定
					3	1月			3	不定期	耐圧試験
					4	1月			4	1月	

巡視点検測定基準(神奈川県自家用工作物保安規程)

1 高低圧受電設備

対象	項目	日常巡視点検			定期巡視点検			精密点検測定		
		No	周期	点検箇所	No	周期	点検箇所	No	周期	点検箇所
負荷設備	回転機器	1	1月	音響、回転、過熱異臭	1	1年	音響、振動、温度	1	1年	絶縁抵抗測定
		2	1月	給油状況、集電環	2	1年	各部の汚損、緩み及び損傷、伝達装置の異常	2	1年	接地抵抗測定
		3	1月	変形、損傷、異音、汚損、湿気、接触部の変色	3	1年	制御装置点検	3	不定期	耐圧試験
		4	1月		4	1年	接地線接続部	4	不定期	内部点検
	その他機器	1	1月	温度、変形、損傷、異臭	1	1年	各部の変形、損傷、緩み及び可燃物との隔離状況	1	1年	絶縁抵抗測定
		2	1月	接続部変色、過熱、湿気、発錆				2	1年	接地抵抗測定
	照明設備	1	1月	損傷、異音、汚損、温度、不点、湿気、発錆	1	1年	照明効果、音響、損傷、温度、コンパウンド漏れ	1	1年	耐圧試験
	配線	1	1月	開閉器の点検、湿気及びじんあい等	1	1年	開閉器、機器の接続	1	1年	絶縁抵抗測定
	蓄電池	1	1月	受電設備用の機器に同じ	1	1年	受電設備用の機器に同じ	1	1年	受電設備用の機器に同じ
	自家発電設備	原動機関係	1	1月	燃料系統からの油漏れ及び貯溜機関の始動、停止、始動用空気タンクの圧力	1	500時間	機関主要部分の分解	1	3000時間
発電機関係		1	1月	回転機器及びその他機器に同じ	1		回転機器及びその他機器に同じ	1	1年	絶縁抵抗測定
								2	1年	接地抵抗測定
								3	1年	継電器試験
	4							不定期	耐圧試験	
蓄電池	1	1月	受電設備用の機器に同じ	1	1月	受電設備用の機器に同じ	1	1月	受電設備用の機器に同じ	

年間作業実施表

こども医療センター本館

業務名等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 電気設備（低圧系統）精密点検手入絶縁測定												
2 空調機内部及びファン清掃												
3 空調用ポンプ手入れ清掃												
4 冷却塔清掃												
5 高置水槽内部清掃												
6 上水受水槽内部清掃												
7 ボイラー圧力容器性能検査準備清掃												
8 空調用エアフィルター洗浄作業												
9 ファンコイル用エアフィルター洗浄作業												
10 空調用吹出口清掃作業												
11 ファンコイル用吹出口清掃作業												
12 送排風機用吹出口清掃作業												
13 個別エアコンフィルター清掃作業												
14 ボイラー用ホットウェルタンク清掃作業												

年間作業実施表

こども医療センター周産期棟

業務名等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 電気設備（低圧系統）精密点検手入絶縁測定												
2 空調機内部及びファン清掃												
3 パッケージ型空調機及び室外機清掃												
4 空調用ポンプ手入れ清掃												
5 冷却塔清掃												
6 高圧水槽内部清掃												
7 上水受水槽内部清掃												
8 ボイラー圧力容器性能検査準備清掃												
9 空調用エアフィルター洗浄作業												
10 ファンコイル用エアフィルター洗浄作業												
11 空調用吹出口清掃作業												
12 ファンコイル用吹出口清掃作業												
13 送排風機用吹出口清掃作業												
14 個別エアコンフィルター清掃作業												
15 ボイラー用ホットウェルタンク清掃作業												

年間作業実施表

こども医療センター管理棟・肢体棟

業務名等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 電気設備（低圧系統）精密点検手入絶縁測定												
2 空調機内部及びファン清掃												
3 パッケージ型空調機及び室外機清掃												
4 空調用ポンプ手入れ清掃												
5 冷却塔清掃												
6 高置水槽内部清掃												
7 上水受水槽内部清掃												
8 ボイラー圧力容器性能検査準備清掃												
9 空調用エアフィルター洗浄作業	一般貯湯槽											
10 ファンコイル用エアフィルター洗浄作業												
11 空調用吹出口清掃作業												
12 ファンコイル用吹出口清掃作業												
13 送排風機用吹出口清掃作業												
14 個別エアコンフィルター清掃作業												
15 ボイラー用ホットウェルタンク清掃作業												

区分	清掃日	清掃時間	巡回清掃時間
日常清掃			
外来部門		7時から8時(土曜・祝日は救急・感染症外来のみ7時から11時で実施)	8時から12時、13時から17時(土曜・祝日は無し)
管理部門		7時から8時(土曜・祝日は栄養管理科のみ、13時から15時で実施)	8時から12時、13時から17時(土曜・祝日は無し)
病棟部門		7時から11時	13時から16時
清潔区域	日曜を除く毎日(祝祭日も含む。)	7時から18時(依頼は17時までとする。また各手術室等については、手術終了の都度等発注者の指示により行うこと。ただし、注記にある翌朝の作業の指示があった場合は、7時30分までに終了すること。)	
その他部門		8時から17時	
(注記)			
<ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃とは、仕様書、本表、日常清掃時間表及びび清掃作業基準表の定めにより清掃を行い、ゴミの回収、本館地下の廃棄物集積所まで搬出を行うことである。 ・ 巡回清掃とは、清掃作業終了後、適度な間隔をあけた後適宜作業箇所を巡回し、発注者の指示もしくは汚れている箇所など必要があるときは清掃を行い、ゴミを回収し、本館地下の仮集積所まで搬出することである。 ・ 外来部門・病棟部門で清掃作業基準表に1日3回実施することとなっている箇所及び共用の階段は、清掃時間に1回目を実施し、午前の巡回清掃時間に2回目、午後の巡回清掃時間に原則3回目を実施するものとする。 ・ 清潔区域・その他部門で清掃作業基準表に1日2回実施することとなっている箇所は、1回目を実施したのち、適度な時間をおいて2回目を実施するものとする。 ・ 外来部門・管理部門・病棟部門・手術室等清潔区域の具体の場所については、別紙「清掃作業基準表」に明記してある。 ・ 外来部門は、外来患者・家族が来院する前の8時までに必ず清掃を終了すること。 ・ 管理部門は、業務開始前の8時までに必ず清掃を終了すること。 ・ 病棟部門については、特に朝の患者給食の配膳・食事・下膳時間は、食事に影響のない箇所など現場に確認し清掃を行うこと。ただし、中止要請があった場合は一時中断し、下膳の後作業を再開するなど現場の指示に従うこと。 ・ 清潔区域のうち、周産期棟2階各分棟室は、手術終了後など、発注者から清掃消毒の指示があった場合には直ちにを行うこと。 ・ ただし、手術が夜間に及ぶような場合で、清掃時間内までに手術が終わらないような場合は、翌朝の清掃時間開始より1時間程度前より清掃時間、方法等について現場に確認し、その指示に従い7時30分までに終了すること。 ・ その他部門について、各々の場所固有の作業可能時間がある場合は、現場の指示に従うこと。 ・ 上記各部門において清掃作業基準表に曜日・作業時間等が記載されている場所については、その内容のとおり実施すること。 ・ 上記時間にかかわらず、発注者から清掃の指示があるときはその指示に従うこと。特に清掃従事者の昼食時間帯などにおいても、発注者からの至急の指示に対応できる体制を整えておくこと。 			
定期清掃	毎月受注者が別紙「清掃作業基準表」に基づき作成する月間予定表を発注者に提出し、承認を得た日	8時30分から17時	
ゴミの回収・搬出・収集運搬	毎日	<ul style="list-style-type: none"> ・ 外来部門・管理部門・病棟部門・清潔区域のうち手術室の清掃後に出るゴミは、7時から8時までの間に1度は回収し、本館地下の廃棄物集積所まで搬出したものを発注者の指示する集積所までゴミの種類毎に収集運搬すること。 ・ 8時から12時までは、随時各部門のゴミを回収し、本館地下の廃棄物集積所まで搬出したものを種類毎に収集運搬すること。 ・ 12時から17時までは、各部門の個別回収はせず、指定場所に集積されたゴミのみをカート回収する(各病棟のナーステーション、処置室、廊下のオムツ入れを除く)。 ・ 日曜日については、仕様書第3章-4-(3)イ-イ(1)のとおり。 	

日常清掃時間表

- この表は、下記の場所における清掃従事時間を示すもので、それぞれ指定された時間内に清掃を終了することのできる必要人員を確保すること。
- 17時以降にまたがる必要のある清掃依頼に対応するため、必要に応じて18時まで対応できる体制を整えておくこと。

場所	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00
外來部門 ・本館1階・2階（外科系診察室、放射線科各 一般撮影室、薬剤科各室、医事課、待合い、WC 等） 周産期棟1階（診療室、待合室）		(清掃時間)		(巡回清掃時間)		(巡回清掃時間)		(巡回清掃時間)		(巡回清掃時間)		
管理部門 管理棟1階・2階・3階（事務局事務室、看護力 ンプレランス室、医局事務室、治療管理室等）		(清掃時間)		(巡回清掃時間)		(巡回清掃時間)		(巡回清掃時間)		(巡回清掃時間)		
病棟部門 ICU・ICU 4東、4西、4南、5西、5東、ここ ろ、新生児、母性、重心、肢体の各病棟			(清掃時間)									
清潔区域 清掃作業基準表における☆箇所						(清掃時間)						
							(巡回清掃時間)					
その他部門												
						(清掃時間)						
ゴミの回収・搬出												
			(※1)									

※1 外來部門・管理部門・病棟部門・清潔区域のうち手術室の清掃後に出るゴミは、7時から8時までの間に1度は回収し、本館地下の仮集積所まで搬出したものを発注者の指示する集積所までゴミの種類毎に収集運搬すること。

※2 8時から12時までについては、随時各部門のゴミを回収し、本館地下の仮集積所まで搬出したものを発注者の指示する集積所までゴミの種類毎に収集運搬すること。
ただし、土日の重心病棟ゴミの回収・搬出・収集運搬は午前10時30分以降に行うこと。

12時から17時までについては、各部門の個別回収はせず、指定場所に集積されたゴミのみをカート回収する（各病棟のナースステーション、処置室、廊下のオムツ入れを除く）。

清掃作業基準表

作業種別	日 常 清 掃										エ レ ベ ー タ										定 期 清 掃			不 定 期 清 掃							
	作業内容	頻度	作業時間	作業曜日	作業場所	作業内容	頻度	作業時間	作業曜日	作業場所	作業内容	頻度	作業時間	作業曜日	作業場所	作業内容	頻度	作業時間	作業曜日	作業場所	作業内容	頻度	作業時間	作業曜日	作業場所	作業内容	頻度	作業時間	作業曜日	作業場所	
日常清掃、定期清掃、不定期清掃	1日1回	1/D			洗面所	床のモップ拭き	1/D			鏡磨き					拭き掃除						拭き掃除					拭き掃除					
1日2回	2/D				洗面所	床の掃除	1/D			鏡磨き					拭き掃除						拭き掃除					拭き掃除					
1日3回	3/D				洗面所	床の掃除	1/D			鏡磨き					拭き掃除						拭き掃除					拭き掃除					
週1回	1/W				洗面所	床の掃除	1/D			鏡磨き					拭き掃除						拭き掃除					拭き掃除					
週2回	2/W				洗面所	床の掃除	1/D			鏡磨き					拭き掃除						拭き掃除					拭き掃除					
年1回	1/Y				洗面所	床の掃除	1/D			鏡磨き					拭き掃除						拭き掃除					拭き掃除					
年2回	2/Y				洗面所	床の掃除	1/D			鏡磨き					拭き掃除						拭き掃除					拭き掃除					
年3回	3/Y				洗面所	床の掃除	1/D			鏡磨き					拭き掃除						拭き掃除					拭き掃除					
年4回	4/Y				洗面所	床の掃除	1/D			鏡磨き					拭き掃除						拭き掃除					拭き掃除					
年6回	6/Y				洗面所	床の掃除	1/D			鏡磨き					拭き掃除						拭き掃除					拭き掃除					
適宜実施					洗面所	床の掃除	1/D			鏡磨き					拭き掃除						拭き掃除					拭き掃除					
☆=清潔区域					洗面所	床の掃除	1/D			鏡磨き					拭き掃除						拭き掃除					拭き掃除					
適宜実施					洗面所	床の掃除	1/D			鏡磨き					拭き掃除						拭き掃除					拭き掃除					
作業種別					洗面所	床の掃除	1/D			鏡磨き					拭き掃除						拭き掃除					拭き掃除					
部屋面積 (㎡)					洗面所	床の掃除	1/D			鏡磨き					拭き掃除						拭き掃除					拭き掃除					
洗面所					洗面所	床の掃除	1/D			鏡磨き					拭き掃除						拭き掃除					拭き掃除					
女子休憩室					洗面所	床の掃除	1/D			鏡磨き					拭き掃除						拭き掃除					拭き掃除					
男子休憩室					洗面所	床の掃除	1/D			鏡磨き					拭き掃除						拭き掃除					拭き掃除					
給食					洗面所	床の掃除	1/D			鏡磨き					拭き掃除						拭き掃除					拭き掃除					
手洗い履替コーナー					洗面所	床の掃除	1/D			鏡磨き					拭き掃除						拭き掃除					拭き掃除					
脱衣室2					洗面所	床の掃除	1/D			鏡磨き					拭き掃除						拭き掃除					拭き掃除					
女子厨房トイレ					洗面所	床の掃除	1/D			鏡磨き					拭き掃除						拭き掃除					拭き掃除					
男子厨房トイレ					洗面所	床の掃除	1/D			鏡磨き					拭き掃除						拭き掃除					拭き掃除					
実習生室					洗面所	床の掃除	1/D			鏡磨き					拭き掃除						拭き掃除					拭き掃除					
栄養管理事務室					洗面所	床の掃除	1/D			鏡磨き					拭き掃除						拭き掃除					拭き掃除					
厨房 (洗浄スペース)					洗面所	床の掃除	1/D			鏡磨き					拭き掃除						拭き掃除					拭き掃除					
配膳車スペース					洗面所	床の掃除	1/D			鏡磨き					拭き掃除						拭き掃除					拭き掃除					
下処理コーナー					洗面所	床の掃除	1/D			鏡磨き					拭き掃除						拭き掃除					拭き掃除					
貯蔵 (検収) コーナー					洗面所	床の掃除	1/D			鏡磨き					拭き掃除						拭き掃除					拭き掃除					
掃除員庫					洗面所	床の掃除	1/D			鏡磨き					拭き掃除						拭き掃除					拭き掃除					
食品庫					洗面所	床の掃除	1/D			鏡磨き					拭き掃除						拭き掃除					拭き掃除					
厨房給食の計					洗面所	床の掃除	1/D			鏡磨き					拭き掃除						拭き掃除					拭き掃除					

清掃作業基準表

作業種別	作業面積 (㎡)	日 常 清 掃		エ レ ベ ー タ										定 期 清 掃			不 定 期 清 掃							
		床の掃き掃除	床のモップ拭き	紙屑処理	椅子・テーブル・ 子雑巾掛け	窓台の除塵	手摺りの拭き掃除	鏡磨き	流し台の掃除	衛生陶器清掃	茶殻の処理	塵芥館外搬出	汚物の処理	壁面・天井の除塵	ペーパー等補充	カーテンの除塵	ドライ清掃・ ドシュータン	床面の洗浄	ワックス塗布	ガラス磨き	蛍光灯清掃	巾木の掃除	ドアの拭き掃除	外回り排水口の掃除
日常清掃、定期清掃、不定期清掃																								
1日1回	47.27	2/W	2/D/W	1/D													3/Y	3/Y						
1日2回	12.91	2/W	2/D/W	1/D												1/Y								
1日3回	10.84	2/W	2/D/W	1/D												1/Y								
週1回	5.94	1/D	1/D														3/Y	3/Y						
週2回	4.29	1/W																						
週3回	1.46																							
週4回	30.74																							
週5回	60.69																							
週6回	116.04																							
年1回	91.93																							
年2回	136.05																							
年3回	38.57																							
年4回																								
年6回																								
適																								
☆ニ清潔区域																								
適宜実施																								
管理の計	556.73																							
共用																								
共バリアフリートイレ	5.46	3/D	3/D	3/D																				
女子トイレ	4.60	3/D	3/D	3/D																				
男子トイレ	4.60	3/D	3/D	3/D																				
女子職員トイレ	3.08	3/D	3/D	3/D																				
男子職員トイレ	1.90	3/D	3/D	3/D																				
授乳コーナー	7.89	1/D	1/D	1/D																				
EVホール	18.73	2/D	2/D	2/D																				
サービスホール	21.90	2/D	2/D	2/D																				
EV前室	7.78	2/D	2/D	2/D																				
サービス廊下	158.25	2/D	2/D	2/D																				
渡り廊下	90.83	2/D	2/D	2/D																				
掃除員庫1	0.81	2/D	2/D	2/D																				
その他共用	257.65	2/D	2/D	2/D																				
共用の計	583.48																							
サービスヤード	238.00																							
本館地下1階の計	4157.74																							

清掃作業基準表

作業種別	作業面積 (㎡)	日常清掃			エレベーター										定期清掃			不定期清掃			
		日	常	掃	鏡磨き	流し台の掃除	衛生陶器清掃	茶殻の処理	塵芥箱外搬出	汚物の処理	壁面・天井の除塵	ペーパー等補充	カーテンの除塵	ドライ清掃	床面の洗浄	ワックス塗布	ガラス磨き	蛍光灯清掃	中木の掃除	ドアの拭き掃除	外回り排水口の掃除
日常清掃、定期清掃、不定期清掃		1/1	1/1	1/1																	
1日1回	1.76	1/D	1/D	1/D																	
1日2回	1.91	1/D	1/D	1/D																	
1日3回	1.76	1/D	1/D	1/D																	
週1回	11.72	1/D	1/D	1/D																	
週2回	65.60	1/D	1/D	1/D																	
年1回	25.22	1/D	1/D	1/D																	
年2回																					
年3回																					
年4回																					
年6回																					
適宜実施																					
☆=清潔区域																					
部屋面積																					
区分																					
診療室14	11.76	1/D	1/D	1/D																	
診療室15	11.91	1/D	1/D	1/D																	
診療室16	11.76	1/D	1/D	1/D																	
診療室17	11.72	1/D	1/D	1/D																	
スタッフコーナー1	65.60	1/D	1/D	1/D																	
内科受付	25.22	1/D	1/D	1/D																	
内科外来の計	346.82																				
一診察室1	17.34	1/D	1/D	1/D																	
一般診察室2	16.48	1/D	1/D	1/D																	
外診察室3	16.48	1/D	1/D	1/D																	
科特殊検査室	16.87	1/D	1/D	1/D																	
外科緩和ケア普及室	24.94	1/D	1/D	1/D																	
外来洗腸室	15.96	1/D	1/D	1/D																	
服衣室	1.70	1/D	1/D	1/D																	
一般外科外来の計	109.77																				
脳外科																					
診察室1	17.66	1/D	1/D	1/D																	
診察室2	17.66	1/D	1/D	1/D																	
スタッフコーナー2	35.95	1/D	1/D	1/D																	
脳神経外科外来の計	71.27																				
整形外科																					
診察室1	13.18	1/D	1/D	1/D																	
診察室2	15.62	1/D	1/D	1/D																	
診察室3	15.02	1/D	1/D	1/D																	
診察室4	14.87	1/D	1/D	1/D																	
ギブス室	22.57	1/D	1/D	1/D																	
整形外科外来の計	81.26																				
リハビリ科																					
診察室1	14.92	1/D	1/D	1/D																	
診察室2	14.97	1/D	1/D	1/D																	
椅子製作室	18.84	1/D	1/D	1/D																	
検査室1	17.82	1/D	1/D	1/D																	
検査室2	12.23	1/D	1/D	1/D																	
器具室1	23.18	1/D	1/D	1/D																	
器具室2	17.30	1/D	1/D	1/D																	
スタッフコーナー3	67.78	1/D	1/D	1/D																	
リハビリ科外来の計	187.04																				
外科総合受付(共用)の計	31.97	1/D	1/D	1/D																	

清掃作業基準表

作業種別	部屋面積 (㎡)	日 常 清 掃			エ レ べ ー タ										定 期 清 掃			不 定 期 清 掃					
		床の掃き掃除	床のモップ拭き	紙屑処理	椅子・テーブル、 子雑巾掛け	窓台の除塵	手摺りの拭き掃除	鏡 磨 ぎ	流し台の掃除	衛生陶器清掃	茶殻の処理	塵芥館外搬出	汚物の処理	壁面・天井の除塵	ペーパー等補充	カーテンの除塵	ドライ清掃、 ドシュータンの	床面の洗浄	ワックス塗布	ガラス磨き	蛍光灯清掃	巾木の掃除	ドアの拭き掃除
日常清掃、定期清掃、不定期清掃																							
1日1回	145.23	1/D	1/D	1/D		1/D											3/Y	3/Y			適		
1日2回	5.62	1/D	1/D	1/D		1/D											3/Y	3/Y			適		
1日3回	8.77	1/D	1/D	1/D		1/D											3/Y	3/Y			適		
週1回	15.78	1/D	1/D	1/D		1/D											3/Y	3/Y			適		
週2回	25.52	1/D	1/D	1/D		1/D											3/Y	3/Y			適		
週3回	6.08	1/D	1/D	1/D		1/D															適		
週4回	30.63	1/D	1/D	1/D		1/D															適		
週5回	34.84	1/D	1/D	1/D		1/D															適		
週6回	22.17	1/D	1/D	1/D		1/D															適		
週7回	8.40	1/D	1/D	1/D		1/D															適		
年1回	40.98	1/D	1/D	1/D		1/D															適		
年2回	30.72	1/D	1/D	1/D		1/D															適		
年3回	7.87	1/D	1/D	1/D		1/D															適		
年4回	45.94	1/D	1/D	1/D		1/D															適		
年6回	428.55	1/D	1/D	1/D		1/D															適		
適宜実施																							
☆ニ清潔区域																							
☆ニ清掃区域																							
薬調剤室	145.23	1/D	1/D	1/D		1/D																	
薬調剤室	5.62	1/D	1/D	1/D		1/D																	
薬調剤室	8.77	1/D	1/D	1/D		1/D																	
薬調剤室	15.78	1/D	1/D	1/D		1/D																	
薬調剤室	25.52	1/D	1/D	1/D		1/D																	
薬調剤室	6.08	1/D	1/D	1/D		1/D																	
薬調剤室	30.63	1/D	1/D	1/D		1/D																	
薬調剤室	34.84	1/D	1/D	1/D		1/D																	
薬調剤室	22.17	1/D	1/D	1/D		1/D																	
薬調剤室	8.40	1/D	1/D	1/D		1/D																	
薬調剤室	40.98	1/D	1/D	1/D		1/D																	
薬調剤室	30.72	1/D	1/D	1/D		1/D																	
薬調剤室	7.87	1/D	1/D	1/D		1/D																	
薬調剤室	45.94	1/D	1/D	1/D		1/D																	
薬調剤室	428.55	1/D	1/D	1/D		1/D																	
薬調剤室	168.65	2/W	2/W	1/D		2/D/W																	
薬調剤室	3.59	1/D	1/D	1/D		1/D																	
薬調剤室	66.27	1/D	1/D	1/D		1/D																	
薬調剤室	11.96	1/D	1/D	1/D		1/D																	
薬調剤室	13.56	1/D	1/D	1/D		1/D																	
薬調剤室	11.93	1/D	1/D	1/D		1/D																	
薬調剤室	11.49	1/D	1/D	1/D		1/D																	
薬調剤室	24.67	2/D	2/D	1/D		1/D																	
薬調剤室	21.09	1/D	1/D	1/D		1/D																	
薬調剤室	18.42	1/D	1/D	1/D		1/D																	
薬調剤室	26.67																						
薬調剤室	92.46																						
薬調剤室	470.76																						
管理の計																							
管理の計	29.79	1/D	1/D	1/D		1/D																	
管理の計	8.15	1/D	1/D	1/D		1/D																	
管理の計	8.76	1/D	1/D	1/D		1/D																	
管理の計	8.46	1/D	1/D	1/D		1/D																	
管理の計	430.73	1/D	1/D	2/D		1/D																	
管理の計	7.50	1/D	1/D	1/D		1/D																	
管理の計	7.50	1/D	1/D	1/D		1/D																	
管理の計	147.98	1/D	1/D	2/D		1/D																	

☆☆

清掃作業基準表

作業種別 作業面積 (㎡)	日 常 清 掃			エ レ べ ー タ										定 期 清 掃			不 定 期 清 掃						
	床の掃き掃除	床のモップ拭き	紙屑処理	椅子・テーブル・ 子雑巾掛け	窓台の除塵	手摺りの拭き掃除	鏡磨き	流し台の掃除	衛生陶器清掃	茶殻の処理	塵芥館外搬出	汚物の処理	壁面・天井の除塵	ペーパー等補充	カーテンの除塵	ドジェットン・ ドライ清掃	床面の洗浄	ワックス塗布	ガラス磨き	蛍光灯清掃	巾木の掃除	ドアの拭き掃除	外回り排水口の掃除
日常清掃、定期清掃、不定期清掃																							
1日1回	1/D	1/D	2/D		1/D													3/Y	3/Y			適	
1日2回	1/D	1/D	2/D		1/D													3/Y	2/Y			適	
1日3回	1/D	1/D	1/D		1/D													3/Y	2/Y			適	
週1回	3/D	3/D	3/D		3/D		3/D	3/D														適	
週2回	3/D	3/D	3/D		3/D		3/D	3/D														適	
年1回	3/D	3/D	3/D		3/D		3/D	3/D														適	
年2回	3/D	3/D	3/D		3/D		3/D	3/D														適	
年3回	3/D	3/D	3/D		3/D		3/D	3/D														適	
年4回	3/D	3/D	3/D		3/D		3/D	3/D														適	
年6回	3/D	3/D	3/D		3/D		3/D	3/D														適	
適																							
☆=清掃区域																							
適宜実施																							
外来待合2・廊下1	481.76	1/D	2/D		1/D																		
外来待合3	251.57	1/D	2/D		1/D																		
風除室4	4.50	1/D	1/D		1/D																		
ハリアアリートイ	5.82	3/D	3/D		3/D		3/D	3/D															
女子トイレ	11.85	3/D	3/D		3/D		3/D	3/D															
男子トイレ	12.00	3/D	3/D		3/D		3/D	3/D															
ハリアアリートイ	4.82	3/D	3/D		3/D		3/D	3/D															
女子トイレ	15.75	3/D	3/D		3/D		3/D	3/D															
男子トイレ	8.65	3/D	3/D		3/D		3/D	3/D															
ハリアアリートイ	9.83	3/D	3/D		3/D		3/D	3/D															
女子職員トイレ	2.97	3/D	3/D		3/D		3/D	3/D															
男子職員トイレ	3.05	3/D	3/D		3/D		3/D	3/D															
エレベータ (No.1, 2, 3)	6.72	3/D	1/D	3/D																			
エレベータ (No.4, 5)	7.50	3/D	1/D	3/D																			
E.Vホール	18.01	2/D	1/D	1/D																			
サービスマンホール	22.59	2/D	1/D	1/D																			
エレベータ (業務用)	3.12	2/D	1/D	2/D																			
E.V前室	7.78	2/D	1/D	1/D																			
授乳室3	14.31	1/D	1/D	1/D																			
廊下2	48.88	1/D	1/D	2/D																			
廊下3	66.03	1/D	1/D	2/D																			
廊下1	20.70	1/D	1/D	2/D																			
渡り廊下1	7.50	1/D	1/D	1/D																			
授乳コーナー3	7.50	1/D	1/D	1/D																			
授乳コーナー4	7.50	1/D	1/D	1/D																			
その他共用	182.49	1/D	1/D	2/D																			
共用の計	1874.57																						
本館1階の計	3949.48																						

作業種別	エレベーター										定期清掃				不定期清掃	
	日常清掃	日	常	掃	掃	掃	掃	掃	掃	掃	掃	掃	掃	掃	掃	掃
日常清掃、定期清掃、不定期清掃	1日1回	1/D														
1日2回	2/D															
1日3回	3/D															
週1回	1/W															
週2回	2/W															
週3回	3/W															
週4回	4/W															
週6回	6/W															
適宜実施																
☆=清潔区域																
部屋面積 (㎡)																
本館2階 一般検査、眼科、歯科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、皮膚科、形成外科、生理検査、管理、共用																
一般検査室	87.43	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
一般検査受付	5.83	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
検査室	3.88	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
女子採尿室	6.56	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D
男子採尿室	4.90	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D
中央検査室	44.00	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
一般検査待合1	62.81	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
一般検査の計	215.41															
眼科検査室	90.47	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
眼科処置室2	19.73	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
外診察室1	11.26	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
診察室2	14.64	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
診察室3	12.38	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
診察室4	12.38	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
眼科処置室1	13.16	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
資料室	13.23	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
眼科検査室2	19.26	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
眼科検査室3	6.17	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
眼科検査室4	10.15	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
眼科外来の計	222.83															
診療室	87.55	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
歯科受付	3.96	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
外科初診診察室	8.88	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
資料室	10.65	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
エックス線撮影室	7.00	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
機械室	3.74	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
技工室	8.60	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
消毒コーナー	11.00	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
回復コーナー	10.13	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
歯科外来の計	151.51															

作業種別 作業面積 (㎡)	日常清掃										エレベーター					定期清掃				不定期清掃				
	作業種別	作業面積	床のモップ拭き	紙屑処理	椅子・テーブル・ 機子雑巾掛け	窓台の除塵	手摺りの拭き掃除	鏡磨き	流し台の掃除	衛生陶器清掃	茶殻の処理	塵芥箱外搬出	汚物の処理	壁面・天井の除塵	ペーパー等補充	カーテンの除塵	ドライ清掃・ ドジュータン	床面の洗浄	ワックス塗布	ガラス磨き	蛍光灯清掃	巾木の掃除	ドアの拭き掃除	外回り排水口の掃除
日常清掃、定期清掃、不定期清掃																								
1日1回	1/D																							
1日2回	2/D																							
1日3回	3/D																							
週1回	1/W																							
週2回	2/W																							
週3回	3/W																							
週4回	4/W																							
週6回	6/W																							
適宜実施																								
☆ニ清潔区域																								
区分																								
共用	受付(皮膚・形成)	18.27	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y	2/Y			適	適	
用	スタッフコーナー(皮膚/形成)共用の計	24.36	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y	2/Y			適	適	
	(皮膚/形成)共用の計	42.63																						
生	心電図室	71.50	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y				適	適	
理	生理検査受付	4.67	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y				適	適	
検	呼吸機能検査室	18.23	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y				適	適	
査	観察室	14.08	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y				適	適	
	筋電図室	13.80	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y				適	適	
	心エコー室1	12.04	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y				適	適	
	心エコー室1	13.43	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y				適	適	
	脳波室1	11.88	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y				適	適	
	脳波室2	11.88	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y				適	適	
	脳波室3	11.88	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y				適	適	
	脳波室4	11.88	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y				適	適	
	判読室	55.61	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y				適	適	
	資料室	17.86	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y				適	適	
	データ整理室	24.66	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y				適	適	
	生理検査待合	42.79	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y				適	適	
	中待合	19.85	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y				適	適	
	洗髪室	2.78	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y				適	適	
	生理検査の計	358.82																						
管	外来看護師休憩室	41.37	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y	2/Y			適	適	
理	CPUS	100.31	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y	2/Y			適	適	
	当直室1	8.84	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y				適	適	
	当直室2	8.16	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y				適	適	
	当直室3	7.87	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y				適	適	
	当直室4	7.58	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y				適	適	
	当直室5	7.58	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y				適	適	
	当直室6	7.87	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y				適	適	
	当直室7	7.87	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y				適	適	
	当直室8	7.87	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y				適	適	
	当直室9	9.08	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y				適	適	
	当直廊下	33.46	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y				適	適	
	看護科長当直室	17.59	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y				適	適	
	女子シャワー室1	1.79	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y				適	適	
	女子シャワー室2	1.79	1/D	1/D		1/D							1/Y				3/Y	3/Y				適	適	

清掃作業基準表

作業種別 作業面積 (㎡)	日 常 清 掃										エ レ ベ ー タ				定 期 清 掃				不 定 期 清 掃				
	ジェー ス マ ット も 含 む	床の掃き 掃除	床のモップ 拭き	紙屑処理	椅子・テ ー ブル ・ 雑 巾 掛 け	窓台の除 塵	手摺りの 拭き掃除	鏡磨き	流し台の 掃除	衛生陶器 清掃	茶殻の処理	塵芥箱外 搬出	汚物の処理	壁面・天井 の除塵	ペーパー等 補充	カーテンの 除塵	ドライ清 掃	床面の洗 浄	ワックス 塗布	ガラス磨 き	蛍光灯清 掃	巾木の掃 除	ドアの拭 き掃除
日常清掃、定期清掃、不定期清掃																							
1日1回	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	3/Y	3/Y			適		
1日2回	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	3/Y	3/Y			適		
1日3回	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/Y	3/Y					
週1回	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	1/Y		2/Y			適		
週2回	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	1/Y					適		
週3回	3/W	3/W	3/W	3/W	3/W	3/W	3/W	3/W	3/W	3/W	3/W	3/W	3/W	3/W	3/W	1/Y		2/Y			適		
週4回	4/W	4/W	4/W	4/W	4/W	4/W	4/W	4/W	4/W	4/W	4/W	4/W	4/W	4/W	4/W	1/Y					適		
週6回	6/W	6/W	6/W	6/W	6/W	6/W	6/W	6/W	6/W	6/W	6/W	6/W	6/W	6/W	6/W	1/Y					適		
適宜実施																							
☆=清潔区域																							
区分																							
男子シャワー室1	2.65	1/D	1/D	1/D		1/D							1/Y		適		3/Y	3/Y			適		
男子シャワー室2	1.92	1/D	1/D	1/D		1/D							1/Y		適		3/Y	3/Y			適		
女子職員トイレ	3.26	3/D	3/D	3/D		3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D									
男子職員トイレ	2.93	3/D	3/D	3/D		3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D									
医局応接室	22.61	2/W	2/W	2/W		2/W							1/Y			1/Y		2/Y			適		
レジデント室	66.69	2/W	2/W	2/W		2/W							1/Y			1/Y					適		
応接室	14.88	2/W	2/W	2/W		2/W							1/Y			1/Y					適		
看護局事務室	46.56	2/W	2/W	2/W		2/W							1/Y			1/Y		2/Y			適		
講堂	141.98	2/W	2/W	2/W		2/W							1/Y			1/Y		2/Y			適		
倉庫	18.60																						
手術用空調機械室	85.00																						
空調機械室21	90.65																						
空調機械室22	58.35																						
管理の計	825.11																						
共用																							
外来待合1	172.43	1/D	1/D	1/D		1/D																	
外来待合2	144.66	1/D	1/D	1/D		1/D																	
外来待合3	159.51	1/D	1/D	1/D		1/D																	
外来待合4	123.73	1/D	1/D	1/D		1/D																	
女子トイレ	22.42	3/D	3/D	3/D		3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D									
男子トイレ	20.95	3/D	3/D	3/D		3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D									
バリアフリートイレ	5.13	3/D	3/D	3/D		3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D									
女子トイレ	9.08	3/D	3/D	3/D		3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D									
男子トイレ	9.50	3/D	3/D	3/D		3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D									
掃除員庫	1.39	1/D	1/D	1/D		1/D																	
女子トイレ	6.66	3/D	3/D	3/D		3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D									
男子トイレ	9.51	3/D	3/D	3/D		3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D									
E.Vホール	19.42	1/D	1/D	2/D		1/D																	
サービスホール	22.59	1/D	1/D	2/D		1/D																	
E.V前室	7.78	1/D	1/D	1/D		1/D																	
配膳室	12.67	1/D	1/D	1/D		1/D																	
廊下1	67.38	1/D	1/D	2/D		1/D																	
廊下2	50.08	1/D	1/D	2/D		1/D																	
廊下3	101.31	1/D	1/D	2/D		1/D																	
廊下4	45.35	1/D	1/D	2/D		1/D																	
渡り廊下1	20.71	1/D	1/D	2/D		1/D																	
その他共用	184.59	1/D	1/D	2/D		1/D																	
共用の計	1216.85																						
本館2階の計	3525.83																						

清掃作業基準表

作業種別 作業面積 (㎡)	日 常 清 掃										エ レ ベ ー タ					定 期 清 掃					不 定 期 清 掃	
	作業種別 作業面積 (㎡)	床のモップ拭き	紙屑処理	椅子・テーブル・ 椅子雑巾掛け	窓台の除塵	手摺りの拭き掃除	鏡 磨 き	流し台の掃除	衛生陶器清掃	茶殻の処理	塵芥箱外搬出	汚物の処理	壁面・天井の除塵	ペーパー等補充	カーテンの除塵	ドジュエータン・ ドライ清掃	床面の洗浄	ワックス塗布	ガラス磨き	蛍光灯清掃	巾木の掃除	ドアの拭き掃除
中手	スタツフルーム	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	2/0		2/0	1/0	1/0	2/0	適	3/0	3/0			適	適	
★	トイレ	2/0	2/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0				1/0	1/0	2/0		3/0	3/0			適	適	
★	脱衣室	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0				1/0	1/0			3/0	3/0			適	適	
★	スタツフルーム	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0				1/0	1/0			3/0	3/0	2/0		適	適	
★	ICU1床室1	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0				1/0	1/0			3/0	3/0	2/0		適	適	
★	ICU1床室2	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0				1/0	1/0			3/0	3/0	2/0		適	適	
★	ICU1床室3	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0				1/0	1/0			3/0	3/0	2/0		適	適	
★	ICU1床室、SS1等	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0				1/0	1/0			3/0	3/0	2/0		適	適	
★	ICU隔離室	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0				1/0	1/0			3/0	3/0	2/0		適	適	
★	ICU隔離室前室	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0				1/0	1/0			3/0	3/0			適	適	
★	リネン庫1	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0				1/0	1/0			3/0	3/0			適	適	
★	看護師休憩室1	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0				1/0	1/0	2/0		3/0	3/0			適	適	
★	トイレ	2/0	2/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0			2/0	1/0	1/0	2/0		3/0	3/0			適	適	
★	汚物処理室4										2/0	1/0	1/0	2/0		3/0	3/0			適	適	
★	汚物処理室1										2/0	1/0	1/0	2/0		3/0	3/0			適	適	
★	トイレ	2/0	2/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0				1/0	1/0	2/0		3/0	3/0			適	適	
★	当直室10	1	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0				1/0	1/0			3/0	3/0			適	適	
★	器材室2	8.66	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0				1/0	1/0			3/0	3/0			適	適	
	ICUの計	392.08																				

清掃作業基準表

作業種別 日常清掃、定期清掃、不定期清掃 1日1回：1/D 1日2回：2/D 1日3回：3/D 週1回：1/W 週2回：2/W 週3回：3/W 週4回：4/W 週6回：6/W 適：適宜実施 ☆ニ清潔区域	作業面積 (㎡)	日 常 清 掃										エ レ バ ー タ										定 期 清 掃					不 定 期 清 掃	
		作業種別	床の掃き掃除	床のモップ拭き	紙屑処理	椅子・テーブル、 雑巾掛け	窓台の除塵	手摺りの拭き掃除	鏡磨き	流し台の掃除	衛生陶器清掃	茶殻の処理	塵芥箱外搬出	汚物の処理	壁面・天井の除塵	ペーパー等補充	カーテンの除塵	ドライ清掃	床面の洗浄	ワックス塗布	ガラス磨き	蛍光灯清掃	中木の掃除	ドアの拭き掃除	外回り排水口の掃除			
4床室6	34.80	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	2/Y		適	適						
4床室7	35.42	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	2/Y		適	適						
4床室8	35.15	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	2/Y		適	適						
乳児室	42.25	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	2/Y		適	適						
隔離室3	18.75	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	2/Y		適	適						
前室	3.09	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	2/Y		適	適						
汚物処理室3	3.28	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	2/Y		適	適						
隔離室4	22.96	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	2/Y		適	適						
前室	3.82	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	2/Y		適	適						
汚物処理室	4.24	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	2/Y		適	適						
スタップスステーション3	45.30	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	3/Y		適	適						
調乳・処置コーナー2	41.65	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	3/Y		適	適						
看護師休憩室3	17.47	1/D	2/D	2/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	2/D	2/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	3/Y		適	適	適					
トイレ	1.65	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	3/Y		適	適						
器材室4	19.10	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	3/Y		適	適						
面談室4	9.54	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	3/Y		適	適						
面談室3	9.43	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	3/Y		適	適						
学習室	10.16	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	3/Y		適	適						
プレイルーム・食堂	35.52	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	2/Y		適	適						
配膳準備室	3.93	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	2/Y		適	適						
倉庫2	3.91	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	2/Y		適	適						
リネン庫3	9.74	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	3/Y		適	適						
沐浴・脱衣室3	6.91	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	3/Y		適	適						
浴室2	5.59	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	3/Y		適	適						
女子トイレ	2.43	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D		2/D	2/D						
車椅子トイレ	4.44	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D		2/D	2/D						
男子トイレ	1.94	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	2/D		2/D	2/D						
汚物処理室3	5.45	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	2/D		2/D	2/D						
洗面手洗2	9.29	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D		2/D	2/D						
廊下4	158.82	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D		1/D	1/D						
ハイケア2病棟の計	732.56																											

清掃作業基準表

作業種別	作業面積 (㎡)	エレベーター										定期清掃			不定期清掃			
		日常清掃、不定期清掃	1日1回	1日2回	1日3回	週1回	週2回	年1回	年2回	年3回	年4回	年6回	床面の洗浄	ワックス塗布	ガラス磨き	蛍光灯清掃	巾木の掃除	ドアの拭き掃除
共用	13.70	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	3/Y	3/Y			適		
エレベーターホール	22.71	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	3/Y	3/Y			適		
エレベーター前室	7.79	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	3/Y	3/Y			適		
配膳室	16.35	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	3/Y	3/Y			適		
家族仮眠室	11.55	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	3/Y	3/Y			適		
当直室11	8.96	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	3/Y	3/Y			適		
スタッフルーム	65.10	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	3/Y	3/Y			適		
トイレ	1.57	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	1/Y	1/Y			適		
スタッフルーム	9.90	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	3/Y	3/Y			適		
CR室	4.23																	
女子職員トイレ	7.44	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	1/Y	1/Y	2/D	2/D	適		
男子職員トイレ	6.26	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	1/Y	1/Y	2/D	2/D	適		
女子トイレ	2.13	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	1/Y	1/Y	2/D	2/D	適		
男子トイレ	2.13	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	1/Y	1/Y	2/D	2/D	適		
廊下1	125.12	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	3/Y	3/Y			適		
廊下2	142.66	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	3/Y	3/Y			適		
渡り廊下1	20.70	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	3/Y	3/Y	2/Y	2/Y	適		
渡り廊下3	20.70	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	3/Y	3/Y	2/Y	2/Y	適		
渡り廊下4	20.70	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	3/Y	3/Y	2/Y	2/Y	適		
その他共用	244.34	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	3/Y	3/Y	2/Y	2/Y	適		
3階共用の計	754.04																	
本館3階の計	3610.35																	

作業種別	日 常 清 掃		エ レ ベ ー タ										定 期 清 掃		不 定 期 清 掃											
	作業種別	作業面積 (㎡)	床の掃き掃除	床のモップ拭き	紙屑処理	椅子・テーブル・雑巾掛け	窓台の除塵	手摺りの拭き掃除	鏡磨き	流し台の掃除	衛生陶器清掃	茶殻の処理	塵芥箱外搬出	汚物の処理	壁面・天井の除塵	ペーパー等補充	カーテンの除塵	ドライ清掃	床面の洗淨	ワックス塗布	ガラス磨き	蛍光灯清掃	巾木の掃除	ドアの拭き掃除	外回り排水口の掃除	
5 西病棟 西病棟、南病棟、共用																										
隔離室1	13.14		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D									3/Y	3/Y	2/Y					適	
隔離室1前室	3.08		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D									3/Y	3/Y	2/Y					適	
病棟 隔離室2	13.26		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D									3/Y	3/Y	2/Y					適	
病棟 隔離室2前室	3.10		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D									3/Y	3/Y	2/Y					適	
4床室1	35.39		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D									3/Y	3/Y	2/Y					適	
1床室1	15.01		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D									3/Y	3/Y	2/Y					適	
1床室1トイレ	2.58		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D									3/Y	3/Y	2/Y					適	
1床室2	15.02		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D									3/Y	3/Y	2/Y					適	
1床室2トイレシャワー	2.56		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D									3/Y	3/Y	2/Y					適	
1床室3	15.02		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D									3/Y	3/Y	2/Y					適	
1床室3トイレシャワー	2.56		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D									3/Y	3/Y	2/Y					適	
1床室4	15.02		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D									3/Y	3/Y	2/Y					適	
1床室4トイレ	2.56		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D									3/Y	3/Y	2/Y					適	
4床室2	35.49		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D									3/Y	3/Y	2/Y					適	
4床室3	32.25		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D									3/Y	3/Y	2/Y					適	
4床室4	32.77		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D									3/Y	3/Y	2/Y					適	
4床室5	32.77		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D									3/Y	3/Y	2/Y					適	
4床室6	32.77		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D									3/Y	3/Y	2/Y					適	
学習室1	15.88		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D									3/Y	3/Y	2/Y					適	
アトピー食室 配膳準備室	35.07		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D									3/Y	3/Y	2/Y					適	
2/Fリフト-リフト 調理調剤等	69.97		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D									3/Y	3/Y	2/Y					適	
処置室1	13.19		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D									3/Y	3/Y	2/Y					適	
スタッフルーム1	18.51		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D								3/Y	3/Y	2/Y					適	
看護師休憩室1	16.84		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D									3/Y	3/Y	2/Y					適	
器材室1	12.94		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D									3/Y	3/Y	2/Y					適	
リネン庫1	8.37		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D									3/Y	3/Y	2/Y					適	
沐浴・脱衣室1	11.41		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D									3/Y	3/Y	2/Y					適	
浴室1	4.65		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D									3/Y	3/Y	2/Y					適	
女子トイレ	6.61		2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	1/D	2/D							1/Y	1/Y	2/D					適	
男子トイレ	8.73		2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	1/D	2/D							1/Y	1/Y	2/D					適	
汚物処理室1	8.83																	1/Y	1/Y	2/D					適	
車椅子トイレ	5.02		2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	1/D	2/D							1/Y	1/Y	2/D					適	
職員トイレ	2.36		2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	1/D	2/D							1/Y	1/Y	2/D					適	
廊下 洗髪コーナー	207.35		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D									3/Y	3/Y	2/Y					適	
西病棟の計	750.08																									

清掃作業基準表

作業種別 作業面積 (㎡)	日 常 清 掃										エ レ ー タ										定 期 清 掃			不 定 期 清 掃	
	作業種別	作業面積	床の掃き掃除	床のモップ拭き	紙屑処理	椅子・テーブル・雑巾掛け	窓台の除塵	手摺りの拭き掃除	鏡磨き	流し台の掃除	衛生陶器清掃	茶殺の処理	塵芥館外搬出	汚物の処理	壁面・天井の除塵	ペーパー等補充	カーテンの除塵	ドライ清掃	ドジュリタン・	床面の洗浄	ワックス塗布	ガラス磨き	蛍光灯清掃	巾木の掃除	ドアの拭き掃除
5.4 床室1	35.45	1/D	1/D	1/D		1/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
4 床室2	35.45	1/D	1/D	1/D		1/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
4 床室3	35.45	1/D	1/D	1/D		1/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
4 床室4	35.43	1/D	1/D	1/D		1/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
4 床室5	35.43	1/D	1/D	1/D		1/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
1 床室1	14.79	1/D	1/D	1/D		1/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
1 床室2	2.56	1/D	1/D	1/D		1/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
1 床室3	15.10	1/D	1/D	1/D		1/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
1 床室4	2.56	1/D	1/D	1/D		1/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
1 床室5	2.56	1/D	1/D	1/D		1/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
1 床室6	14.79	1/D	1/D	1/D		1/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
1 床室7	2.56	1/D	1/D	1/D		1/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
4 床室8	35.45	1/D	1/D	1/D		1/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
4 床室9	13.25	1/D	1/D	1/D		1/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
4 床室10	3.10	1/D	1/D	1/D		1/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
4 床室11	13.25	1/D	1/D	1/D		1/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
4 床室12	3.10	1/D	1/D	1/D		1/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
4 床室13	3.10	1/D	1/D	1/D		1/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
4 床室14	13.50	1/D	1/D	1/D		1/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
4 床室15	42.83	1/D	1/D	1/D		1/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
4 床室16	75.27	1/D	1/D	1/D		1/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
4 床室17	2.09	1/D	1/D	1/D		1/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
4 床室18	18.60	1/D	1/D	1/D		1/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
4 床室19	8.37	1/D	1/D	1/D		1/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
4 床室20	13.15	1/D	1/D	1/D		1/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
4 床室21	6.41	1/D	1/D	1/D		1/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
4 床室22	9.68	1/D	1/D	1/D		1/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
4 床室23	5.31	1/D	1/D	1/D		1/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
4 床室24	6.53	2/D	2/D	2/D		2/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
4 床室25	8.55	2/D	2/D	2/D		2/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
4 床室26	8.78	2/D	2/D	2/D		2/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
4 床室27	8.78	2/D	2/D	2/D		2/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
4 床室28	13.23	2/D	2/D	2/D		2/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
4 床室29	4.29	2/D	2/D	2/D		2/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
4 床室30	2.13	2/D	2/D	2/D		2/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
4 床室31	205.25	1/D	1/D	2/D		1/D								1/Y		適			3/Y	3/Y	2/Y		適		
南病棟の計	779.35																								

清掃作業基準表

作業種別 作業面積 (㎡)	作業内容																						
	日常清掃	床の掃き掃除	床のモップ拭き	紙屑処理	椅子・テーブル・ 雑巾掛け	窓台の除塵	手摺りの拭き掃除	鏡磨き	流し台の掃除	衛生陶器清掃	茶殻の処理	塵芥館外搬出	汚物の処理	壁面・天井の除塵	ペーパー等補充	カーテンの除塵	ドライ清掃	床面の洗浄	ワックス塗布	ガラス磨き	蛍光灯清掃	不定期清掃	外回り排水口の掃除
5階共用	EVホール	2/D	1/D	1/D	1/D	1/D								1/Y			3/Y	3/Y				適	
	サービスホール	2/D	1/D	1/D	1/D	1/D								1/Y			3/Y	3/Y				適	
	EV前室	2/D	1/D	1/D	1/D	1/D								1/Y			3/Y	3/Y				適	
	家族仮眠室1	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D								1/Y		適	1/Y					適	
	家族仮眠室2	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D								1/Y		適	1/Y					適	
	面談室1	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D								1/Y			3/Y	3/Y				適	
	面談室2	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D								1/Y			3/Y	3/Y				適	
	面談室3	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D								1/Y			3/Y	3/Y				適	
	家族仮眠室3	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D								1/Y		適	1/Y					適	
	スタッフルーム4	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D								1/Y		適	1/Y					適	
	スタッフルーム3	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D								1/Y		適	1/Y					適	
	コンバクトクリン農場室	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D								1/Y		適	1/Y					適	
	配膳室	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D								1/Y		適	1/Y					適	
	配膳室	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D								1/Y		適	1/Y					適	
	スタックスベース	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D								1/Y		適	1/Y					適	
	男子トイレ	2	2/D	2/D	2/D	2/D								1/Y	2/D							適	
	女子トイレ	2	2/D	2/D	2/D	2/D								1/Y	2/D							適	
	共用廊下1	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D								1/Y								適	
	その他共用	1/D	1/D	1/D	2/D	1/D								1/Y								適	
	共用の計																						
	本館5階の計																						

作業種別 作業面積 (㎡)	日常清掃		エレベーター										定期清掃			不定期清掃								
	日	常	床のモップ拭き	紙屑処理	椅子・テーブル・ 雑巾掛け	窓台の除塵	手摺りの拭き掃除	鏡磨き	流し台の掃除	衛生陶器清掃	茶殺の処理	塵芥箱外搬出	汚物の処理	壁面・天井の除塵	ペーパー等補充	カーテンの除塵	ドジュニタン・ ドライ清掃	床面の洗浄	ワックス塗布	ガラス磨き	蛍光灯清掃	巾木の掃除	ドアの拭き掃除	外回り排水口の掃除
事務局事務室	432.9	2/W	2/W	1/D	2/W	2/W	2/W	2/W	1/D	1/D	1/D	1/D	1/Y	1/Y	3/Y	3/Y	3/Y	3/Y	2/Y	2/Y	2/Y	2/Y	適	適
総務室	22.3	2/W		1/D	2/W	2/W	2/W	2/W	1/D	1/D	1/D	1/D	1/Y	1/Y		1/Y			2/Y	2/Y	2/Y	2/Y	適	適
応接室	31.6	2/W			2/W	2/W	2/W	2/W					1/Y	1/Y		1/Y			2/Y	2/Y	2/Y	2/Y	適	適
応接室・応接室の前室	11.7		2/W										1/Y	1/Y		1/Y			2/Y	2/Y	2/Y	2/Y	適	適
電話コーナー	3.4		1/D	2/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	2/D	2/D	2/D	1/Y	1/Y		1/Y			2/Y	2/Y	2/Y	2/Y	適	適
売店隣のトイレ	30.8		2/D	2/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	2/D	2/D	2/D	1/Y	1/Y		1/Y			2/Y	2/Y	2/Y	2/Y	適	適
倉庫	10.8												1/Y	1/Y		1/Y			2/Y	2/Y	2/Y	2/Y	適	適
リネン庫	22.8												1/Y	1/Y		1/Y			2/Y	2/Y	2/Y	2/Y	適	適
職員食堂	180.2		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/Y	1/Y		1/Y			2/Y	2/Y	2/Y	2/Y	適	適
管理棟警備室	25.2		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/Y	1/Y		1/Y			2/Y	2/Y	2/Y	2/Y	適	適
小児がんセンター	34.8		2/W	1/D	2/W	2/W	2/W	2/W	1/D	2/W	2/W	2/W	1/Y	1/Y		1/Y			2/Y	2/Y	2/Y	2/Y	適	適
廊下	201.1																							適
病室・作業療法室	425.0		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/Y	1/Y	適	1/Y			2/Y	2/Y	2/Y	2/Y	1/Y	1/Y
ナースステーション	71.8		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/Y	1/Y		1/Y			2/Y	2/Y	2/Y	2/Y	1/Y	1/Y
ナース休憩室	16.7		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/Y	1/Y		1/Y			2/Y	2/Y	2/Y	2/Y	1/Y	1/Y
リネン庫	9.5		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/Y	1/Y		1/Y			2/Y	2/Y	2/Y	2/Y	1/Y	1/Y
医師当直室	9.4		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/Y	1/Y		1/Y			2/Y	2/Y	2/Y	2/Y	1/Y	1/Y
面談室	9.4		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/Y	1/Y		1/Y			2/Y	2/Y	2/Y	2/Y	1/Y	1/Y
診察(5)	24.6		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/Y	1/Y		1/Y			2/Y	2/Y	2/Y	2/Y	1/Y	1/Y
ティールーム	197.1	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/Y	1/Y		1/Y			2/Y	2/Y	2/Y	2/Y	1/Y	1/Y
食堂兼学習室	36.8		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/Y	1/Y		1/Y			2/Y	2/Y	2/Y	2/Y	1/Y	1/Y
配膳室	17.5		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/Y	1/Y		1/Y			2/Y	2/Y	2/Y	2/Y	1/Y	1/Y
学習室	9.3	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/Y	1/Y		1/Y			2/Y	2/Y	2/Y	2/Y	1/Y	1/Y
医師当直室	0.0	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/Y	1/Y		1/Y			2/Y	2/Y	2/Y	2/Y	1/Y	1/Y
倉庫	23.2		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/Y	1/Y		1/Y			2/Y	2/Y	2/Y	2/Y	1/Y	1/Y
汚物室	12.3		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/Y	1/Y		1/Y			2/Y	2/Y	2/Y	2/Y	1/Y	1/Y
洗面室	24.5		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/Y	1/Y		1/Y			2/Y	2/Y	2/Y	2/Y	1/Y	1/Y
病棟内廊下	225.8		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/Y	1/Y		1/Y			2/Y	2/Y	2/Y	2/Y	1/Y	1/Y
病棟内トイレ	59.1		2	2/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	2/D	2/D	2/D	1/Y	1/Y	2/D	1/Y			2/Y	2/Y	2/Y	2/Y	1/Y	1/Y
浴室	30.0		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/Y	1/Y		1/Y			2/Y	2/Y	2/Y	2/Y	1/Y	1/Y
計	2209.5																							

清掃作業基準表

作業種別	日 常 清 掃	エレベータ	定 期 清 掃		不定期清掃
			作業種別	部屋面積 (㎡)	
日常清掃、定期清掃、不定期清掃	1日1回 : 1/D	1日1回 : 1/D	1日1回 : 1/D	1日1回 : 1/D	1日1回 : 1/D
1日2回 : 2/D	1日2回 : 2/D	1日2回 : 2/D	1日2回 : 2/D	1日2回 : 2/D	1日2回 : 2/D
1日3回 : 3/D	1日3回 : 3/D	1日3回 : 3/D	1日3回 : 3/D	1日3回 : 3/D	1日3回 : 3/D
1週1回 : 1/W	1週1回 : 1/W	1週1回 : 1/W	1週1回 : 1/W	1週1回 : 1/W	1週1回 : 1/W
1週2回 : 2/W	1週2回 : 2/W	1週2回 : 2/W	1週2回 : 2/W	1週2回 : 2/W	1週2回 : 2/W
1週3回 : 3/W	1週3回 : 3/W	1週3回 : 3/W	1週3回 : 3/W	1週3回 : 3/W	1週3回 : 3/W
1年2回 : 2/Y	1年2回 : 2/Y	1年2回 : 2/Y	1年2回 : 2/Y	1年2回 : 2/Y	1年2回 : 2/Y
1年3回 : 3/Y	1年3回 : 3/Y	1年3回 : 3/Y	1年3回 : 3/Y	1年3回 : 3/Y	1年3回 : 3/Y
1年4回 : 4/Y	1年4回 : 4/Y	1年4回 : 4/Y	1年4回 : 4/Y	1年4回 : 4/Y	1年4回 : 4/Y
1年6回 : 6/Y	1年6回 : 6/Y	1年6回 : 6/Y	1年6回 : 6/Y	1年6回 : 6/Y	1年6回 : 6/Y
適 過	適 過	適 過	適 過	適 過	適 過
☆=清潔区域					
☆=適宜実施					
区分					
管理棟・こころの診療棟専用部分 4階					
ボランテールーム	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W
81.1	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W
◎図書室	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W
463.0	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W
◎図書事務室	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W
65.3	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W
◎コピー室	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W
19.0	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W
◎製本室	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W
24.2	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W
◎カンファレンス室	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W
27.9	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W
◎医療情報管理室	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W
62.6	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W
◎医療情報管理室	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W
117.5	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W
◎カルテ庫	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W
30.6	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W
◎カルテ庫	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W
42.2	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W
◎カルテ庫	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W
60.6	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W
◎第一会議室	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W
69.9	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W
◎母子保健室 (＃8000の部	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W
27.7	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W
◎疫学研究室・母子保健事務室	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W
40.0	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W
計	1131.6				
(注1~4) ◎については、土曜日を除く。					
管理棟・こころの診療棟共用部分					
廊下	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
831.5	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
◎新渡り廊下	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
462.1	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
◎階段	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
273.0	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
◎待合 (地下2階)	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
18.4	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
◎トイレ	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
107.1	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
◎外階段	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
114.0	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
◎エレベーター (2基)	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D
6.9	3/D	3/D	3/D	3/D	3/D
計	1813.0				
◎フラインド					
254.0					
◎網戸					
182.0					
◎外窓ガラス					
2249.0					
(注1~3) このうち、2階と4階の廊下は、土曜日を除く。					

清掃作業基準表

作業種別	作業種別										不定期清掃				
	日常清掃	日	常	掃	掃	掃	掃	掃	掃	掃	掃	掃	掃	掃	掃
作業種別	作業種別	作業種別	作業種別	作業種別	作業種別	作業種別	作業種別	作業種別	作業種別	作業種別	作業種別	作業種別	作業種別	作業種別	作業種別
日常清掃、不定期清掃	日常清掃、不定期清掃	日常清掃、不定期清掃	日常清掃、不定期清掃	日常清掃、不定期清掃	日常清掃、不定期清掃	日常清掃、不定期清掃	日常清掃、不定期清掃	日常清掃、不定期清掃	日常清掃、不定期清掃	日常清掃、不定期清掃	日常清掃、不定期清掃	日常清掃、不定期清掃	日常清掃、不定期清掃	日常清掃、不定期清掃	日常清掃、不定期清掃
1日1回 : 1/D	1日1回 : 1/D	1日1回 : 1/D	1日1回 : 1/D	1日1回 : 1/D	1日1回 : 1/D	1日1回 : 1/D	1日1回 : 1/D	1日1回 : 1/D	1日1回 : 1/D	1日1回 : 1/D	1日1回 : 1/D	1日1回 : 1/D	1日1回 : 1/D	1日1回 : 1/D	1日1回 : 1/D
1日2回 : 2/D	1日2回 : 2/D	1日2回 : 2/D	1日2回 : 2/D	1日2回 : 2/D	1日2回 : 2/D	1日2回 : 2/D	1日2回 : 2/D	1日2回 : 2/D	1日2回 : 2/D	1日2回 : 2/D	1日2回 : 2/D	1日2回 : 2/D	1日2回 : 2/D	1日2回 : 2/D	1日2回 : 2/D
1日3回 : 3/D	1日3回 : 3/D	1日3回 : 3/D	1日3回 : 3/D	1日3回 : 3/D	1日3回 : 3/D	1日3回 : 3/D	1日3回 : 3/D	1日3回 : 3/D	1日3回 : 3/D	1日3回 : 3/D	1日3回 : 3/D	1日3回 : 3/D	1日3回 : 3/D	1日3回 : 3/D	1日3回 : 3/D
週1回 : 1/W	週1回 : 1/W	週1回 : 1/W	週1回 : 1/W	週1回 : 1/W	週1回 : 1/W	週1回 : 1/W	週1回 : 1/W	週1回 : 1/W	週1回 : 1/W	週1回 : 1/W	週1回 : 1/W	週1回 : 1/W	週1回 : 1/W	週1回 : 1/W	週1回 : 1/W
週2回 : 2/W	週2回 : 2/W	週2回 : 2/W	週2回 : 2/W	週2回 : 2/W	週2回 : 2/W	週2回 : 2/W	週2回 : 2/W	週2回 : 2/W	週2回 : 2/W	週2回 : 2/W	週2回 : 2/W	週2回 : 2/W	週2回 : 2/W	週2回 : 2/W	週2回 : 2/W
年1回 : 1/Y	年1回 : 1/Y	年1回 : 1/Y	年1回 : 1/Y	年1回 : 1/Y	年1回 : 1/Y	年1回 : 1/Y	年1回 : 1/Y	年1回 : 1/Y	年1回 : 1/Y	年1回 : 1/Y	年1回 : 1/Y	年1回 : 1/Y	年1回 : 1/Y	年1回 : 1/Y	年1回 : 1/Y
年2回 : 2/Y	年2回 : 2/Y	年2回 : 2/Y	年2回 : 2/Y	年2回 : 2/Y	年2回 : 2/Y	年2回 : 2/Y	年2回 : 2/Y	年2回 : 2/Y	年2回 : 2/Y	年2回 : 2/Y	年2回 : 2/Y	年2回 : 2/Y	年2回 : 2/Y	年2回 : 2/Y	年2回 : 2/Y
年3回 : 3/Y	年3回 : 3/Y	年3回 : 3/Y	年3回 : 3/Y	年3回 : 3/Y	年3回 : 3/Y	年3回 : 3/Y	年3回 : 3/Y	年3回 : 3/Y	年3回 : 3/Y	年3回 : 3/Y	年3回 : 3/Y	年3回 : 3/Y	年3回 : 3/Y	年3回 : 3/Y	年3回 : 3/Y
年4回 : 4/Y	年4回 : 4/Y	年4回 : 4/Y	年4回 : 4/Y	年4回 : 4/Y	年4回 : 4/Y	年4回 : 4/Y	年4回 : 4/Y	年4回 : 4/Y	年4回 : 4/Y	年4回 : 4/Y	年4回 : 4/Y	年4回 : 4/Y	年4回 : 4/Y	年4回 : 4/Y	年4回 : 4/Y
年6回 : 6/Y	年6回 : 6/Y	年6回 : 6/Y	年6回 : 6/Y	年6回 : 6/Y	年6回 : 6/Y	年6回 : 6/Y	年6回 : 6/Y	年6回 : 6/Y	年6回 : 6/Y	年6回 : 6/Y	年6回 : 6/Y	年6回 : 6/Y	年6回 : 6/Y	年6回 : 6/Y	年6回 : 6/Y
適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適
☆=清潔区域	☆=清潔区域	☆=清潔区域	☆=清潔区域	☆=清潔区域	☆=清潔区域	☆=清潔区域	☆=清潔区域	☆=清潔区域	☆=清潔区域	☆=清潔区域	☆=清潔区域	☆=清潔区域	☆=清潔区域	☆=清潔区域	☆=清潔区域
☆=適宜実施	☆=適宜実施	☆=適宜実施	☆=適宜実施	☆=適宜実施	☆=適宜実施	☆=適宜実施	☆=適宜実施	☆=適宜実施	☆=適宜実施	☆=適宜実施	☆=適宜実施	☆=適宜実施	☆=適宜実施	☆=適宜実施	☆=適宜実施
区分	区分	区分	区分	区分	区分	区分	区分	区分	区分	区分	区分	区分	区分	区分	区分
新小島のためのサポートセンター	13.61	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
事務室	9.39	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
母性カンファレンス室	33.93	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
新7FミラージュA1.2 (前室, US)	36.44	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
新生児 (ファミリールーム)	4.00	2	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D
児スタッフルーム	72.38	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
病棟スタッフルーム	73.42	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
病棟仮眠室 (1) ~ (9)	45.59	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
更衣室	1.85	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
前室	3.97	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
脱衣室 (1) , US	3.00	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
廊下 (2)	83.23	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
男子・女子職員便所	19.26	2	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D
新産廃物室	3.50	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
新生児家族コーナー	23.50	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
見守りスペース	上に含む	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
病棟カンファレンス室	42.99	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
病棟清潔リネン診材倉庫	17.26	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
病棟清潔リネン廃棄物倉庫	10.30	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
器材センター、検体検査室	81.99	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
GCU前室	8.90	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
器材診材倉庫	29.34	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
GCU病棟、カマツ7F-7F3	274.00	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
授乳室	6.45	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
沐浴室	15.41	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
面談室、相談室	17.14	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
NICU前室	32.61	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
注射薬調剤室	23.95	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
調乳室	19.33	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
スタッフロナーナ	25.54	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
NICU病棟、カマツ7F7F-7F3	606.56	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
前室3	2.90	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
計	1641.7														

作業種別 作業面積 (㎡)	日常清掃		エレベータ		不定期清掃																		
	床の掃き掃除	床のモップ拭き	紙屑処理	椅子・テーブル、 雑巾掛け	窓台の除塵	手摺りの拭き掃除	鏡磨き	流し台の掃除	衛生陶器清掃	茶殻の処理	塵芥箱外搬出	汚物の処理	壁面・天井の除塵	ペーパー等補充	カーテンの除塵	ドライ清掃、 デュータン	床面の洗浄	ワックス塗布	ガラス磨き	蛍光灯清掃	市木の掃除	ドアの拭き掃除	外回り排水口の掃除
母性診療室(外来)	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D					1/Y		適		6/Y		2/Y		適	適	適
性診療室(3部屋)	1/D	1/D	1/D	1/D									1/Y		適		6/Y				適	適	適
外来	1/D	1/D		1/D									1/Y		適		6/Y		2/Y		適	適	適
器材スペース	1/D	1/D	1/D		1/D								1/Y		適		6/Y				適	適	適
スタッフコーナー	1/D	1/D	1/D		1/D								1/Y		適		6/Y				適	適	適
外来受付	1/D	1/D	1/D	1/D									1/Y		適		6/Y				適	適	適
NST室	1/D	1/D	1/D	1/D									1/Y		適		6/Y				適	適	適
血圧・体重測定コーナー	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D								1/Y		適		6/Y		2/Y		適	適	適
胎児心工工工工	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D								1/Y		適		6/Y		2/Y		適	適	適
研修控室	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D								1/Y		適		6/Y		2/Y		適	適	適
母性外来待合	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D								1/Y		適		6/Y		2/Y		適	適	適
面談室(兼授乳室)	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D								1/Y		適		6/Y		2/Y		適	適	適
母性内科診療室	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D								1/Y		適		6/Y		2/Y		適	適	適
母性内科外来待合	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D								1/Y		適		6/Y		2/Y		適	適	適
計																							
周産期棟専用部分 2階																							

清掃作業基準表

作業種別	作業面積 (㎡)	日常清掃			エレベータ										定期清掃			不定期清掃				
		日	常	掃	鏡磨き	流し台の掃除	衛生陶器清掃	茶殻の処理	塵芥箱外搬出	汚物の処理	壁面・天井の除塵	ペーパー等補充	カーテンの除塵	ドライ清掃・ ドジュエータン	床面の洗浄	ワックス塗布	ガラス磨き	蛍光灯清掃	巾木の掃除	ドアの拭き掃除	外回り排水口の掃除	
日常清掃、定期清掃、不定期清掃																						
1日1回 : 1/D	25.5	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
1日2回 : 2/D	38.7	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
1日3回 : 3/D	53.0	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
週1回 : 1/W	30.9	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
週2回 : 2/W	22.3	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
週3回 : 3/W	43.5	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
週4回 : 4/W	21.9	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
週6回 : 6/W	36.8	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
週 : 適宜実施	13.6	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
☆=清潔区域	9.6	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
区分	74.58	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
DI当直室	10.33	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
ドクタールーム	8.60	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W	2/W
LDR	7.40	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
分娩室1	30.90	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
蘇生観察室	14.57	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
分娩手術準備室・器材庫	9.90	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
分娩器材庫2	5.54	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
分娩器材庫3	2.30	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D
分娩ホール	334.65	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
スタッフスベース	12.04	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
女子更衣室	8.32	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
男子更衣室	16.09	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
診察室、内診室	20.97	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
リネン庫	17.60	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
胎盤検査室	5.36	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D
使用済リネンスベース	5.28	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
職員便所	18.84	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
母病室	71.89	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
性病室内トイレ	28.70	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
性病室内US	6.97	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
練新生児室	53.20	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
搾乳室	3.40	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D	2/D
女子便所	9.99	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
車椅子便所	12.38	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
脱衣室(1)、US	7.90	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
デイルーム	29.45	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
ナースリフト	5.42	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
病棟面談室1, 2	250.06	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D	1/D
配膳室・湯沸室																						
看護師休憩室、仮眠室																						
職員TC (看護師休憩室)																						
NICUスタッフリフト、書庫																						
器材庫																						
汚物室																						
分娩ホール前室																						
脱衣室(2)、US																						
病棟廊下																						

清掃作業基準表

作業種別 作業種別 日常清掃、不定期清掃 1日1回：1/D 1日2回：2/D 1日3回：3/D 週1回：1/W 週2回：2/W 年1回：1/Y 年2回：2/Y 年3回：3/Y 年4回：4/Y 年6回：6/Y 適：適宜実施 ☆＝清潔区域	作業種別 作業種別 日常清掃、不定期清掃 1日1回：1/D 1日2回：2/D 1日3回：3/D 週1回：1/W 週2回：2/W 年1回：1/Y 年2回：2/Y 年3回：3/Y 年4回：4/Y 年6回：6/Y 適：適宜実施 ☆＝清潔区域	作業種別 作業種別 日常清掃、不定期清掃 1日1回：1/D 1日2回：2/D 1日3回：3/D 週1回：1/W 週2回：2/W 年1回：1/Y 年2回：2/Y 年3回：3/Y 年4回：4/Y 年6回：6/Y 適：適宜実施 ☆＝清潔区域										作業種別 作業種別 日常清掃、不定期清掃 1日1回：1/D 1日2回：2/D 1日3回：3/D 週1回：1/W 週2回：2/W 年1回：1/Y 年2回：2/Y 年3回：3/Y 年4回：4/Y 年6回：6/Y 適：適宜実施 ☆＝清潔区域			
		日 常 清 掃	エ レ ベ ー タ ー	定 期 清 掃	不 定 期 清 掃	部 屋 面 積 (m ²)	区 分	区 分	区 分	区 分	区 分	区 分	区 分	区 分	区 分
計	1677.23														
E.Vホール(3階診察室含む)	262.8	1/D													
廊下	522.5	1/D													
トイレ	52.6	2/D													
ドライエリア	113.7	1/D													
階段	85.0	1/D													
外階段	155.4														
バルコニー	682.5														
ブリッジ	19.9	1/D													
エレベーター	20.8	3/D													
周産期棟共用部分の計	1915.2														
網戸	98.2														
外窓ガラス	147.0														
周産期棟共用部分															
(※1) このうち、14.0m ² については、清潔区域															
(※2) このうち、1基(4.7m ²)については、清潔区域															

清掃作業基準表

作業種別 日常清掃、定期清掃、不定期清掃	作業面積 (m ²)	エレベータ										定期清掃			不定期清掃			
		手摺りの拭き掃除	鏡磨き	流し台の掃除	衛生陶器清掃	茶殺の処理	塵芥館外搬出	汚物の処理	壁面・天井の除塵	ペーパー等補充	カーテンの除塵	ドライ清掃・ ドジュータン	床面の洗浄	ワックス塗布	ガラス磨き	蛍光灯清掃	巾木の掃除	ドアの拭き掃除
股配膳室	11.90												3/Y	2/Y				適
食堂	32.70	1/D	1/D	1/D									3/Y	2/Y				適
病居室	277.90	1/D	1/D	1/D									3/Y	2/Y			1/Y	適
棟																		
棟																		
ナースステーション	43.20	1/D												2/Y				適
処置室	38.50	1/D	1/D	1/D														適
リネン庫	11.50	1/D	1/D	1/D														適
看護師休憩室	13.50	1/D	1/D	1/D														適
フレイルーム	11.90	2/W	2/W	2/W														適
浴室・脱衣室	38.90	1/D	1/D	1/D														適
浴室	26.30	1/D	1/D	1/D														適
訓練室	10.70	1/D	1/D	1/D														適
器材コーナー	19.40	2/W	2/W	2/W														適
洗面コーナー	12.20	1/D	1/D	1/D														適
病棟内廊下	137.50	1/D	1/D	1/D														適
病棟内トイレ	57.60	2/D	2/D	2/D														適
汚物室	11.60	1/D	1/D	1/D														適
教室	235.50	2/W	2/W	2/W														適
教員室	96.00	2/W	2/W	2/W														適
相談室	8.70	2/W	2/W	2/W														適
教員更衣室	14.60	2/W	2/W	2/W														適
作業療法室(1)	49.90	1/D	1/D	1/D														適
作業療法室(2)	34.20	1/D	1/D	1/D														適
事務室	42.40	1/D	1/D	1/D														適
理学療法室	189.80	1/D	1/D	1/D														適
評価室	13.30	1/D	1/D	1/D														適
木工室	15.30	1/D	1/D	1/D														適
水治療室	25.20	1/D	1/D	1/D														適
補聴器調整室	8.40	1/D	1/D	1/D														適
言語聴覚療法室	65.80	1/D	1/D	1/D														適
事務室	31.50	1/D	1/D	1/D														適
聴覚室	14.80	1/D	1/D	1/D														適
リネン庫	5.80	1/D	1/D	1/D														適
フレイルーム	38.90	1/D	1/D	1/D														適
聴覚防音室	15.50	1/D	1/D	1/D														適
前室	5.00	1/D	1/D	1/D														適

作業種別 作業面積 (㎡)	日常清掃										エレベーター					定期清掃			不定期清掃				
	床の掃き掃除	床のモップ拭き	紙屑処理	椅子・雑巾掛け	窓台の除塵	手摺りの拭き掃除	鏡磨き	流し台の掃除	衛生陶器清掃	茶殺の処理	塵芥館外搬出	汚物の処理	壁面・天井の除塵	ペーパー等補充	カーテンの除塵	ドライ清掃	床面の洗浄	ワックス塗布	ガラス磨き	蛍光灯清掃	中木の掃除	ドアの拭き掃除	外回り排水口の掃除
玄関		1/D										1/Y											
廊下	28.42	1/D										1/Y											
トイレ	2.87	1/D	1/D					1/D		1/D	1/D	1/Y	1/D			1/Y							
洗面所	2.74	1/D	1/D									1/Y	1/D			1/Y							
シャワー室	2.91						1/D					1/Y				1/Y							
脱衣室	2.92	1/D	1/D							1/D		1/Y				1/Y							
リネン庫	6.39	1/D	1/D	1/D								1/Y				1/Y							
仮眠室502	6.88	1/D	1/D	1/D								1/Y				1/Y							
仮眠室503	7.32	1/D	1/D	1/D								1/Y				1/Y							
仮眠室504	7.32	1/D	1/D	1/D								1/Y				1/Y							
仮眠室505	7.32	1/D	1/D	1/D								1/Y				1/Y							
仮眠室506	7.32	1/D	1/D	1/D								1/Y				1/Y							
仮眠室507	7.32	1/D	1/D	1/D								1/Y				1/Y							
仮眠室508	7.78	1/D	1/D	1/D								1/Y				1/Y							
仮眠室509	9.16	1/D	1/D	1/D								1/Y				1/Y							
メールコーナー (外側)	3.99	1/D	1/D	1/D								1/Y				1/Y							
計	111.92																						
外窓ガラス	20.61																	1/Y					

医療従事者宿舎

作業種別 作業面積 (㎡)	日常清掃										エレベーター					定期清掃			不定期清掃				
	床の掃き掃除	床のモップ拭き	紙屑処理	椅子・雑巾掛け	窓台の除塵	手摺りの拭き掃除	鏡磨き	流し台の掃除	衛生陶器清掃	茶殺の処理	塵芥館外搬出	汚物の処理	壁面・天井の除塵	ペーパー等補充	カーテンの除塵	ドライ清掃	床面の洗浄	ワックス塗布	ガラス磨き	蛍光灯清掃	中木の掃除	ドアの拭き掃除	外回り排水口の掃除
玄関		2/W	2/W	1/D	2/W							1/Y				1/Y							
トイレ	24.80	2/W	2/W	1/D	2/W							1/Y				1/Y							
階段	16.00	1/D	1/D	1/D	1/W							1/Y				1/Y							
洗面室	36.00	1/D	1/D	1/D	1							1/Y				1/Y							
浴室・脱衣・洗面所	14.30	1/D	1/D	1/D	1							1/Y				1/Y							
オレシクラブ	27.50	1/W	1/W	1/D	1/W			1/D				1/Y				1/Y							
廊下	108.30	1/W	1/W	1/W	1/W							1/Y				1/Y							
屋上出口ホール	18.00	1/W	1/W	1/W	1/W							1/Y				1/Y							
集会室	40.50	1/W	1/W	1/D	1/W			1/D				1/Y				1/Y							
カルテ室 (1階)	122.30	3/M	3/M	3/M	1/月							1/Y				1/Y							
カルテ室 (2階)	195.00	3/M	3/M	3/M	1/月							1/Y				1/Y							
室内 (1階1室)	19.50	適	適		適							適											
室内 (2階1室)	19.10	適	適		適							適											
計	659.30																						
外窓ガラス	89.00																		1/Y				
網戸	58.70																						

医師独身寮

清掃作業基準表

作業種別	日常清掃			エレベータ										定期清掃			不定期清掃												
	作業種別	作業種別	作業種別	床の掃き掃除	床のモップ拭き	紙屑処理	椅子・テーブル・ 雑巾掛け	窓台の除塵	手摺りの拭き掃除	鏡磨き	流し台の掃除	衛生陶器清掃	茶殻の処理	塵芥箱外搬出	汚物の処理	壁面・天井の除塵	ペーパー等補充	カーテンの除塵	ドライ清掃・ デュータン	床面の洗浄	ワックス塗布	ガラス磨き	蛍光灯清掃	巾木の掃除	ドアの拭き掃除	外回り排水口の掃除			
日常清掃、定期清掃、不定期清掃	1日1回	1日2回	1日3回	1週1回	1週2回	1年1回	1年2回	1年3回	1年4回	1年6回	適宜実施	☆=清潔区域	区分	部屋面積 (㎡)															
1日1回	2/D	3/D	1/W	2/Y	3/Y	4/Y	6/Y	適宜実施	☆=清潔区域	区分	部屋面積 (㎡)																		
1日2回	2/D	3/D	1/W	2/Y	3/Y	4/Y	6/Y	適宜実施	☆=清潔区域	区分	部屋面積 (㎡)																		
1日3回	2/D	3/D	1/W	2/Y	3/Y	4/Y	6/Y	適宜実施	☆=清潔区域	区分	部屋面積 (㎡)																		
1週1回	2/D	3/D	1/W	2/Y	3/Y	4/Y	6/Y	適宜実施	☆=清潔区域	区分	部屋面積 (㎡)																		
1週2回	2/D	3/D	1/W	2/Y	3/Y	4/Y	6/Y	適宜実施	☆=清潔区域	区分	部屋面積 (㎡)																		
1年1回	2/D	3/D	1/W	2/Y	3/Y	4/Y	6/Y	適宜実施	☆=清潔区域	区分	部屋面積 (㎡)																		
1年2回	2/D	3/D	1/W	2/Y	3/Y	4/Y	6/Y	適宜実施	☆=清潔区域	区分	部屋面積 (㎡)																		
1年3回	2/D	3/D	1/W	2/Y	3/Y	4/Y	6/Y	適宜実施	☆=清潔区域	区分	部屋面積 (㎡)																		
1年4回	2/D	3/D	1/W	2/Y	3/Y	4/Y	6/Y	適宜実施	☆=清潔区域	区分	部屋面積 (㎡)																		
1年6回	2/D	3/D	1/W	2/Y	3/Y	4/Y	6/Y	適宜実施	☆=清潔区域	区分	部屋面積 (㎡)																		
適宜実施	2/D	3/D	1/W	2/Y	3/Y	4/Y	6/Y	適宜実施	☆=清潔区域	区分	部屋面積 (㎡)																		
☆=清潔区域	2/D	3/D	1/W	2/Y	3/Y	4/Y	6/Y	適宜実施	☆=清潔区域	区分	部屋面積 (㎡)																		
区分	2/D	3/D	1/W	2/Y	3/Y	4/Y	6/Y	適宜実施	☆=清潔区域	区分	部屋面積 (㎡)																		
部屋面積 (㎡)	2/D	3/D	1/W	2/Y	3/Y	4/Y	6/Y	適宜実施	☆=清潔区域	区分	部屋面積 (㎡)																		
医師公舎・第二医師公舎	2/D	3/D	1/W	2/Y	3/Y	4/Y	6/Y	適宜実施	☆=清潔区域	区分	部屋面積 (㎡)																		
室内(1, 2号棟1室)	2/D	3/D	1/W	2/Y	3/Y	4/Y	6/Y	適宜実施	☆=清潔区域	区分	部屋面積 (㎡)																		
室内(3, 4号棟1室)	2/D	3/D	1/W	2/Y	3/Y	4/Y	6/Y	適宜実施	☆=清潔区域	区分	部屋面積 (㎡)																		
第二医師公舎1世帯	2/D	3/D	1/W	2/Y	3/Y	4/Y	6/Y	適宜実施	☆=清潔区域	区分	部屋面積 (㎡)																		
計	2/D	3/D	1/W	2/Y	3/Y	4/Y	6/Y	適宜実施	☆=清潔区域	区分	部屋面積 (㎡)																		
計	2/D	3/D	1/W	2/Y	3/Y	4/Y	6/Y	適宜実施	☆=清潔区域	区分	部屋面積 (㎡)																		

※第二医師公舎の室内については、新しい入居者が入る前に清掃を行う。(各室年5回程度を予定)

品名	形状・寸法		数量	単位	設置内訳	
					本館	計
1 消火器						
加压式粉末小型消火器			136	本	136	136
加压式粉末大型車載式			3	台	3	3
2 自動火災報知設備						
受信機	GR型	22L	1	台	1	1
副受信機(表示機)	R型		12	台	12	12
副受信機(表示機)	20回線		4	台	4	4
差動式スポット型感知器			342	個	342	342
定温式スポット型感知器			164	個	164	164
煙感知器			402	個	402	402
発信機			73	個	73	73
表示灯			73	個	73	73
アナログ式煙感知器			157	個	157	157
アナログ式熱感知器			2	個	2	2
中継器盤			8	台	8	8
消火栓連動起動装置			1	台	1	1
常用電源			1	式	1	1
予備電源			1	式	1	1
配線点検			1	式	1	1
3 ガス漏れ火災警報設備						
受信機	多重伝送式	19L	1	台	1	1
検知器	一般型		68	個	68	68
同時作動試験			1	式	1	1
総合作動試験			1	式	1	1
常用電源			1	式	1	1
予備電源			1	式	1	1
配線点検			1	式	1	1
4 非常放送設備						
増幅器			1	台	1	1
スピーカー回線	76回線		1	式	1	1
自動火災報知機連動			1	式	1	1
作動試験			1	式	1	1
スピーカー			827	個	827	827
常用電源			1	式	1	1
予備電源			1	式	1	1

品名	形状・寸法	数量	単位		
				本館	計
配線点検		1	式	1	1
5 誘導灯及び誘導標識					
誘導灯		261	個	261	261
誘導灯信号装置		1	台	1	1
バッテリー容量試験		1	式	1	1
誘導標識		8	枚	8	8
配線点検		1	式	1	1
6 防火・防排煙設備					
排煙機		2	台	2	2
起動盤		2	台	2	2
手動起動操作函		80	式	80	80
ダンパー		21	台	21	21
排煙口		48	台	48	48
可動垂れ壁		7	台	7	7
防火戸		59	台	59	59
防火シャッター		31	台	31	31
配線点検		1	式	1	1
7 連結送水管					
送水口		1	組	1	1
放水口		4	個	4	4
表示灯		1	個	1	1
常用電源		1	式	1	1
配線点検		1	式	1	1
8 スプリンクラー設備					
加圧送水装置		1	台	1	1
自動起動装置		1	式	1	1
ポンプ操作盤		1	面	1	1
スプリンクラーヘッド		2,672	個	2,672	2,672
補助散水栓		73	台	73	73
流水検知器		12	台	12	12
圧力スイッチ		12	台	12	12
送水口		2	組	2	2
呼水装置		1	式	1	1
補助散水栓・放水試験		1	式	1	1
連動試験		1	式	1	1

品名	形状・寸法	数量	単位		
				本館	計
常用電源		1	式	1	1
配線点検		1	式	1	1
9 窒素ガス消火設備	B2階				
NN100容器		39	本	39	39
加圧用窒素容器		1	本	1	1
容器弁開放装置(ガス圧式)		3	個	3	3
起動用容器		3	本	3	3
起動容器開放装置(ガス圧式)		3	個	3	3
起動用操作函		3	個	3	3
選択弁		3	台	3	3
圧カスイッチ		3	個	3	3
不環弁		6	個	6	6
スピーカー		3	個	3	3
操作盤 3回線		1	台	1	1
放出表示灯		10	個	10	10
ピストンレリーザ(ダンパー用)		6	台	6	6
避圧口		3	台	3	3
作動試験		1	式	1	1
放出試験		1	式	1	1
窒素ガス量		8	m ³	8	8
噴射ヘッド		10	個	10	10
運搬費		1	式	1	1
配線点検		1	式	1	1
10 窒素ガス消火設備	6階				
NN100容器		36	本	36	36
加圧用窒素容器		1	本	1	1
容器弁開放器(ガス圧式)		1	本	1	1
起動用容器		1	本	1	1
起動容器開放装置(ガス圧式)		1	本	1	1
起動用操作函		1	個	1	1
選択弁		1	台	1	1
スピーカー		2	個	2	2
操作盤 1回線		1	台	1	1
放出表示灯		3	台	3	3
噴射ヘッド		6	個	6	6

品名	形状・寸法	数量	単位		
				本館	計
ピストンレリーザー(ダンパー用)		7	台	7	7
避圧口		1	台	1	1
不環弁		1	個	1	1
作動試験		1	式	1	1
放出試験		1	式	1	1
運搬費		1	式	1	1
配線点検		1	式	1	1
11 避難器具					
垂直式救助袋	5階用	2	台	2	2
垂直式救助袋	4階用	1	台	1	1
12 火災通報装置					
火災通報装置本体		1	台	1	1
呼出し電話機		2	個	2	2
連動スイッチ停止箱		1	個	1	1
火災通報試験又は試験装置による試験		1	式	1	1
自火報連動試験		1	式	1	1
配線点検		1	式	1	1
13 総合操作盤					
CRT防災監視装置		1	台	1	1
無停電電源装置		1	台	1	1
プリンター		1	台	1	1
総合作動試験		1	式	1	1
配線点検		1	式	1	1
14 簡易自動消火設備					
ポンペ		18	本	22	22
感知器		3	個	3	3
ノズル		42	個	42	42
起動装置		4	個	4	4
配線点検		2	式	2	2
15 蓄電池設備	ガス消火用				
直流電源装置	ニッカド蓄電池 24V	2	式	2	2
配線点検		2	式	2	2
16 防火対象物点検	延べ床面積22,464.63㎡	1	式	1	1
17 防災管理点検	延べ床面積22,464.63㎡	1	式	1	1

管理棟・外

消防用設備点検数量等設置内訳

品名	形状・寸法	数量	単位	内 訳						計		
				管理棟・こころ の診療棟	周産期棟	肢体棟	第2看宿	医師独身寮	医師従事者 宿舎		第2医師宿舎	その他
予備電源(蓄電池)		2	式	1	1							2
電鈴・ブザー		3	個	1	1					1		3
配線点検		3	式	1	1	1						3
8 屋内消火栓設備												
加圧送水装置		2	台	1			1					2
ポンプ操作盤		2	面	1			1					2
呼水装置		2	式	2								2
耐圧試験		1	式	1								1
消火栓(屋内型)		14	台	7			7					14
放水テスト		2	式	1			1					2
常用電源		3	式	2			1					3
配線点検		3	式	2			1					3
補助用高架水槽		1	台				1					1
9 連結送水管												
連結送水口		3	台	1	2							3
連結放水口		4	台	1	3							4
耐圧試験		0	式	0								0
10 スプリングラダー設備												
加圧送水装置		2	台	1	1							2
自動起動装置		2	式	1	1							2
ポンプ操作盤		2	面	1	1							2
呼水装置		2	式	1	1							2
スプリングラダーヘッド		1,980	個	962	708	310						1,980
流水検知器 アラームバルブ		17	台	9	6	2						17
一斉開放弁 減圧開放弁		1	台	1								1
手動開放装置		1	台	1								1
送水口		3	台	2	1							3
放水テスト		3	式	1	1	1						3
配線点検		3	式	2	1							3
補助用高架水槽		2	台	1	1							2
補助放水栓		30	台		25	5						30
常用電源		3	式	2	1							3

品名	形状・寸法	数量	単位	内訳							計		
				管理棟・こころの診療棟	周産期棟	肢体棟	第2看宿	医師独身寮	医療従事者宿舎	第2医師宿舎		その他	
電源装置		1	台	1									1
圧力スイッチ		6	個	6									6
放出テスト 放出試験費		2	式	2									2
配線点検		2	式	2									2
13 移動式粉末消化設備		4	台	2						2			4
14 避難器具設備													
固定スベリ台		4	台		2			2					4
非難ハッチ		9	台					2			7		9
15 火災通報装置設備													
火災通報装置本体		4	台	1	2			1					4
連動スイッチ停止箱		4	個	1	2			1					4
火災通報試験又は試験装置による試験		4	式	1	2			1					4
配線点検		4	式	1	2			1					4
16 火対象物点検		3	式	1	1			1					3
	延べ面積 32146.77㎡												
17 防災管理点検		3	式	1	1			1					3
	延べ面積 32146.77㎡												