電気設備点検一覧表

別紙２

			本館地下電気室	本館地下非常用発電機室	本館６階電気室	周産期棟電気室（非常用発電機室含む）	管理棟電気室	車庫棟電気室	車庫棟非常用発電機室	その他	合計
1	高圧絶縁抵抗測定〈回路〉		4	2	45	22	21	3	—	—	97
2	高圧ケーブル直流劣化試験〈系統〉		3	1	—	2	1	—	2	—	9
3	継電器〈台〉	過電流継電器　　2素子	3	2	10	17	7	—	3	—	42
		地絡継電器	2	1	—	8	8	3	2	—	24
		不足電圧継電器	1	2	1	3	1	—	2	—	10
		地絡過電圧継電器	—	1	—	1	—	—	—	—	2
		過電圧継電器	—	2	—	2	—	—	2	—	6
4	遮断器、開閉器〈台〉	遮断器ＶＣＢ	3	1	14	16	7	3	—	—	44
		真空電磁接触器ＶＣＳ	—	—	3	3	—	—	—	—	6
		高圧交流負荷開閉器ＬＢＳ	—	—	22	9	12	—	—	—	43
		開閉器ＡＳ，ＧＳ	—	—	—	—	4	—	—	—	4
		断路器ＤＳ	1	—	5	4	12	—	—	—	22
5	計器用トランス〈台〉	計器用変圧器（ＶＴ×2）	3	4	6	5	1	—	—	—	19
		計器用変圧器	—	—	—	—	1	—	—	—	1
		計器用変流器（ＣＴ×2）	3	2	9	13	7	—	—	—	34
6	トランス〈台〉	乾式変圧器	—	—	23	11	9	—	—	—	43
		油入変圧器	—	—	—	—	—	—	—	—	0
7	コンデンサ〈台〉		—	—	4	3	3	—	—	—	10
8	リアクトル〈台〉		—	—	4	3	3	—	—	—	10
9	零相蓄電器〈台〉		1	—	—	1	—	—	—	—	2
10	接地抵抗測定〈回路〉		7	—	—	9	14	3	—	—	33
11	避雷器〈台〉		—	—	—	2	1	—	—	—	3
12	配電盤〈台〉		2	—	35	29	15	8	—	—	89
13	低圧漏電ﾘﾚｰ動作試験（B種接地用）〈箇所〉		—	—	27	—	—	—	—	—	27
14	保護具	操作用ディスコン棒〈本〉	—	—	—	—	—	—	—	8	8
		高圧手袋〈組〉	—	—	—	—	—	—	—	—	0
		高圧ゴム長靴〈足〉	—	—	—	—	—	—	—	—	0
15	盤清掃増締点検〈式〉	高圧盤	1	—	1	1	1	2	—	—	6
		低圧盤	—	—	1	1	1	1	—	—	4
16	所内機器及び母線清掃増締点検〈式〉		1	—	1	1	1	2	—	—	6
											604