

仕様書

1. 概要

管理棟 中央監視装置更新工事

2. 場所

神奈川県立こども医療センター 管理棟

3. 完了期限

令和8年9月30日

4. 内容

(1) 以下の監視装置を取り替え、最新機種へ更新すること。

【管理棟 地下1階 中央監視室】

① 中央監視装置一式（詳細：添付資料①を参照）

(2) その他

- ・既設装置の設置場所・姿・仕様等は、添付資料を参照すること。
- ・システムの更新に合わせて必要となる付帯工事を含むこと。
- ・既設利用するリモートユニット（RS、DDC）との通信はメーカー標準仕様で接続するものとし、病院運営・監視業務に支障のないシステムとすること。
- ・中装置更新した結果、不要となる機器・什器類は全て撤去すること。
但し、病院運営に大きな支障のないものについては、発注者・受注者間で協議し、決定する。

5. その他の事項

- (1) 作業日程・作業時間については、病院運営の都合により柔軟に変更できるように配慮すること。
- (2) 資機材の搬入経路等は現場の状況を考慮し、十分に安全を確保すること。
また、工事車両の駐車場所は発注者と協議すること。
- (3) その他、本仕様書に記載のない事項は発注者・受注者間で協議し、決定する。

補足. 添付資料一覧

添付資料①：中央監視装置 システム構成図（既設／更新対象明示）

添付資料②：中央監視装置 機器姿図（既設／更新対象）

添付資料③：中央監視装置 機器仕様（既設／更新対象）

添付資料④：中央監視装置プログラム

添付資料⑤：中央監視装置入出力点一覧表

添付資料⑥：平面図 管理棟地下1階