仕様書（がんセンター）

1　概要

（1）件名　　令和９年度の電力の購入　（がんセンター）

（2）需給場所　　住所　神奈川県横浜市旭区中尾 2-3-2

名称　がんセンター

（3）業種及び用途　　病院

2　仕様

（1）電気方式等

ア　供給電気方式　　交流３相３線式

イ　供給電圧（標準電圧）　　60,000 ボルト

ウ　計量電圧（標準電圧）　　60,000 ボルト

エ　標準周波数　　50 ヘルツ

オ　受電方式　　２回線受電

カ　自家発電設備の有無　　有

キ　蓄熱式負荷設備等の有無　　有

（2）契約電力及び予定使用電力量

ア　契約電力　　常時電力　　4,210 キロワット(自家発補給電力 370 キロワットを含む)

予 備 線　　3,840 キロワット

（常時電力とは、契約上使用できる電気の最大電力をいい、計量器により計測される値が原則としてこれを超えないものとする。また、予備線とは、常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の供給にあてるため、常時供給変電所から供給を受ける場合、予備電線路により常時供給電圧と同位の電圧で供給するものとする。自家発補給電力とは、発電設備の検査、補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるために電気の供給を受けるものとする。）

イ　予定使用電力量（１カ年分）　　16,608,768 キロワット時（別紙のとおり）

（3）契約期間

自　令和９年４月１日午前０時　　至　令和 10 年３月 31 日午後 12 時

（4）電力量等の検針

ア　自動検針装置　　有

イ　電力会社の検針方法　　遠隔自動検針

ウ　計量器の構成　　電力需給用複合計器

（５）需給地点

神奈川県立がんセンター管理研究棟１階特別高圧電気室

（６）電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ

（７）保安上の責任分界点

需給地点に同じ

３　その他

（１）力率は自動力率調整装置を設置し、契約期間中 100％を保持する予定。

（２）フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。非常用自家発電設備（2,500 キロボルトアンペア１台、500 キロボルトアンペア１台）を有している。

（３）力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、関東管内の旧一般電気事業者が定める標準（託送）供給条件による。

（４）契約後に適用する燃料費等調整（燃料価格調整額及び市場価格調整額等）の算定方法は、事業者の定める供給条件（約款等）によるものとする。

（５）入札価格の算定にあたっては、次の条件によるものとする。

ア　力率は 100％として算定すること。

イ　燃料費調整額、市場価格調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金及び容量拠出金（またはそれに類する費用）は考慮しないこと。

ウ　自家発補給電力については、使用電力量は考慮しないものとし、基本料金（不使用月分）は入札価格の算定に含めること。なお、２（２）イの予定使用電力量に対する積算は、提示された数値のみを用いて算定すること。

エ　予備線に係る基本料金等は、入札価格の算定に含めること。

（６）料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおり対象ごとに計算するものとする。

ア　契約電力及び最大需要電力の単位は、１キロワットとし、その端数は、小数点以下第１位を四捨五入する。

イ　使用電力量の単位は、１キロワット時とし、その端数は、小数点以下第１位を四捨五入する。

ウ　力率の単位は、１パーセントとし、その端数は、小数点以下第１位を四捨五入する。

エ　料金その他の計算における合計金額の単位は、１円とし、その端数は、切り捨てる。

オ　消費税及び地方消費税の額の単位は１円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。

カ　契約条件等により他に定めがある場合は、その定めるところによるものとする。

（仕様書別紙）

2027年度　　電力使用見込内訳書　　（神奈川県立がんセンター）

○契約電力　　4,210 kwh

○予定最大電力・予定使用電力量(kWh)

月	最大電力(kw)	夏季(kwh)	その他季節(kwh)	使用電力(kwh)	力率(%)	備考
4月	3,312	−	1,259,592	1,259,592	100	
5月	3,480	−	1,313,688	1,313,688	100	
6月	3,552	−	1,416,264	1,416,264	100	
7月	4,032	1,618,296	−	1,618,296	100	
8月	3,792	1,604,544	−	1,604,544	100	
9月	3,768	1,514,064	−	1,514,064	100	
10月	3,360	−	1,370,808	1,370,808	100	
11月	3,312	−	1,257,408	1,257,408	100	
12月	3,408	−	1,374,072	1,374,072	100	
1月	3,312	−	1,355,160	1,355,160	100	
2月	3,240	−	1,200,720	1,200,720	100	
3月	3,192	−	1,324,152	1,324,152	100	
計	−	4,736,904	11,871,864	16,608,768	100	

※予定最大電力・予定使用電力量については、各月の過去2年間の(2024.9～2026.8)の最大値の実績とした。

1　夏季
　7月1日から9月30日までの期間。
2　その他季節
　夏季以外の期間。